



Poznámka

- A - Liniová zapuštěná světla – venkovní svítidla vstupního zastřešení – opálový difuzor
B - Zavěšená světla obdélníkového půdorysu
C - Zapuštěná kruhová svítidla v podhledu – bílý rámeček (všude)
D - Zapuštěná kruhová svítidla v podhledu – černý rámeček
E - Přisazená svítidla na vnější stěny

- G - Zavěšená světla obdélníkového půdorysu asymetrická
H - Přisazená světla průmyslová

- NB - Nouzová svĕtla s vlastnĕ bateriĕ 1h vĕšsmĕrovĕ
NC - Nouzovĕ svĕtla s vlastnĕ bateriĕ 1h koridor
P - Nouzovĕ svĕtla s vlastnĕ bateriĕ 1h s piktoagramem

- S - Venkovní svítidla sloupková
M - Venkovní svítidla zapuštěná

Trasa elektra bude vedená v konstrukci dodavatele systému a nad podhledem.

Pozice podlahových koncových prvků (zásuvky v podlaze) budou vydefinovány v projektu interiéru.