

Akce: Zabezpečení ZŠ a MŠ bezpečnostním zařízením, ZŠ J. Husa a MŠ Písek

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dotaz č. 1

Hlavní vnitřní vstupní dveře do objektu SO01a nejsou vhodné pro osazení přídržného dveřního magnetu z důvodu kyvného otevírání dveří. Jakým způsobem mají být upraveny tyto dveřní křídla pro osazení přídržného magnetu?

Odpověď

Hlavní vnitřní vstupní dveře do objektu SO01a budou upraveny samostatně zadavatelem tak, aby bylo možno přídržný dveřní magnet osadit. Uchazeč ocení v položce u montáže a materiálu *„úprava stávajících vstupních dveří, doplnění aretace jednoho křídla, osazení samozavírače apod.“* pouze montáž a dodávku samozavírače.

Dotaz č. 2

Na chodbách jsou kabely uloženy v plastových elektroinstalačních lištách na povrchu. Jak jsou tyto kabely chráněny z hlediska požární bezpečnosti?

Odpověď

Z požárního hlediska jsou chodby školy vedeny jako nechráněné únikové cesty. Z tohoto důvodu nemusí být vedení kabelů v plastových elektroinstalačních lištách na povrchu nijak požárně chráněno.

Dotaz č. 3

U dveřních kamerových jednotek je v popisu IR přísvit a zároveň přísvit bílým světlem, což nelze? Co platí?

Odpověď

U položky *„barevná dveřní kamerová jednotka s 5ti tlačítky - popisné štítky, elegantní design - povrchová úprava z eloxovaného hliníku, IR přísvit, zápusťná montáž, kamerový modul 1/3" barevná CCD, úhel záběru 68° horizontálně/ 55° vertikálně, korekce směru záběru 20° do všech stran, noční přísvit bílým světlem na vzdálenost 70cm, regulace hlasitosti“* platí pouze noční přísvit bílým světlem na vzdálenost 70cm.