

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby

„Oprava povrchu atletické dráhy a sektoru pro skok daleký – hřiště u ZŠ Václava Havla, Poděbrady“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZVZ“) jako veřejná zakázka malého rozsahu

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda trvá na skladbě, která je navržena pro sektory skoku dalekého. Zejména, zda trvá na provedení podkladní betonové desky, neboť ta jako taková bude vodonepropustná, zatímco polyuretanový povrch dvouvrstvý stříkaný je vodopropustný. Výše popsané skutečnosti mohou mít za následek odseparování sportovního povrchu od podkladní vrstvy, tvorbu nerovností na sportovním povrchu samotném a jeho rychlejší degradaci. Důrazně doporučujeme nahrazení betonové vrstvy, vrstvami drenážních asfaltů, případně sportovní elastickou ET podložkou.

Odpověď č. 1

Zadavatel upravil zadávací dokumentaci v části Příloha č. 3b, když ve výkazu výměr v části cenová nabídka posun sektorů pro skok daleký upravil položku č. 5 (barevně označeno).

Zadavatel vydává novou Přílohu č. 3b s názvem:

NOVÉ oprava hřiště zš havla příloha 3b výkaz výměr.xlsx. **Dodavatelé pro podání své nabídky a stanovení nabídkové ceny použijí tuto novou přílohu.** Nabídky obsahující původně zveřejněnou přílohu: oprava_hřiště_zš_havla_příloha_3b_výkaz_výměr.xlsx budou vyloučeny ze zadávacího řízení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek přiměřeně podle povahy provedené změny zadávací dokumentace uvedené v tomto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do čtvrtka 10. 4. 2025 do 10:00 hodin.**

V Poděbradech

Mgr. Roman Schulz
starosta města