

V Českých Budějovicích 12. 5. 2023

**Účastníkům veřejné zakázky na stavební práce
„Zliv – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“**

Veřejný zadavatel: Město Zliv
Sídlem: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv
IČ: 00245721

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zliv – Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s následujícím dotazem:

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr elektro D3 je uvedena rozvodnice R3 1 ks, která se má ocenit. V PD však není žádná specifikace ani popis rozvodnice. Prosíme o dopřesnění a doplnění PD. Bez výše uvedeného nelze položku ocenit.

Odpověď zadavatele:

Zřejmě se nejedná o rozvodnici R3, ale RE, což je elektroměrový sloupek.

Popis položky č. 314 (Rozvodnice RE) v části soupisu prací elektroinstalace silnoproud:

Elektroměrový rozvaděč, monolitický pilíř plastový z termosetu pro osazení dvou třífázových dvoutarifních elektroměrů, a dvou přijímačů HDO, hlavní jističe 1x 3/25A (běžná spotřeba) 1x 3/50A (vytápění TČ), 2x sazbový jistič 1/2A (jištění HDO). Rozměry 640 x 1815/1215 x 220mm (š*v*h).

Zadavatel současně v souladu s § 98 odst. 5, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **31. 5. 2023 v 9:00 hod.** Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/>.

Zadavatel uveřejní toto vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/49564c1e-a4e5-4a1c-8bf8-50cb8b9f3d95>.

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*