

	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na zakázku PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice Ev.č. Z2017 – 000644	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	--	---

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost na dodatečné informace (dotazy) k **Zadávací dokumentaci** na zakázku:

PCE-HV a PS B101-135 Letiště Pardubice
ev.č. Z2017 – 000644

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 1

Ve výkazech dle našeho názoru chybějí manžety na konce chrániček u protlaků.
U chrániček pro kabely předpokládáme pouze zapnění.

Odpověď zadavatele:

Mezikruží mezi chráničkou a pláštěm trubky bude zapěněno montážní pěnou, řešení je doplněno v části projektové dokumentace, která je přílohou.


Dotaz č. 2

Prosíme o doplnění chybějících výkresů v zadávací dokumentaci – horkovod.

Odpověď zadavatele:

Doplněno v příloze.

V Opatovicích nad Labem dne 20.1.2017



 Ing. Václav Pašek, Ph.D.
 Výkonný ředitel
 Elektrárny Opatovice, a.s.

