

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 58

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„Stavební úpravy a rozšíření letního koupaliště v Jilemnici“

podlimitní režim – užší řízení (UŘ)

SPECIFIKACE VZORKŮ

Specifikace vzorků je součástí zadávacích podmínek vymezených v ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona a obsahuje podrobnou specifikaci požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů podle § 72 odst. 2 písm. k) zákona. Specifikace vzorků je pro dodavatele závazná. Nesplnění požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikace – tj. nepředložení vzorků - vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Účastník zadávacího řízení předloží vzorky č. 1 - 7 zboží určeného k dodání, jejichž specifikace je dále uvedena.

Společné požadavky na vzorky:

- 1) Vzorky výrobků a technologií jsou předkládány v rámci prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. k) zákona jako vzorky zboží určeného k dodání.
- 2) Předložené vzorky se musí vztahovat k výrobkům a technologiím, které dodavatel (účastník zadávacího řízení) nabízí k dodání v rámci plnění předmětu zadávané veřejné zakázky a které ocenil v rámci ROZPOČTU. Nelze předkládat vzorky výrobků a technologií, které nemají být dodány jako součást předmětu plnění zadávané veřejné zakázky.
- 3) Nabízené výrobky a technologie musí odpovídat technickým parametrům uvedeným v PROJEKTU. Splnění PROJEKTEM požadovaných technických parametrů prokáže dodavatel
 - a) na vlastním fyzicky předloženém vzorku
 - b) doklady, které předloží podle tabulky „Technická specifikace výrobků“
- 4) V tabulce „Technická specifikace výrobků“ musí být u každého výrobku a technologie (u položek, k nimž je předkládán vzorek i u položek, k nimž není fyzický vzorek předkládán) uveden typ výrobku / technologie (obchodní označení) a výrobce a označení dodavatele / poddodavatele, který bude výrobek / technologii v rámci zadávané veřejné zakázky dodávat (pokud je znám). Je nutné uvádět výrobky a technologie, které dodavatel (účastník zadávacího řízení) nabízí k dodání v rámci plnění předmětu zadávané veřejné zakázky a které ocenil v rámci ROZPOČTU. Nelze uvádět výrobky a technologie, které nemají být dodány jako součást předmětu plnění zadávané veřejné zakázky.
- 5) Při přípravě vzorků je třeba vycházet z těchto dokumentů:
 - a) Kvalifikační dokumentace odst. 6.6.
 - b) Tabulka „Technická specifikace výrobků“
 - c) Specifikace vzorků
 - d) PROJEKT
- 6) Má-li být v rámci vzorku předložen technický list, musí dokument, který je jako technický list označen obsahovat:
 - a) technické parametry (označení parametru a hodnota parametru) prokazující shodu s PROJEKTEM,
 - b) fotografii/e
 - c) označení typu výrobku a výrobce
 - d) pokud je technický list vystaven na více výrobků (např. výrobní řada), musí dodavatel vyznačit (např. podbarvením) ten konkrétní výrobek, pro který je technický list předkládán, a který je tedy určen k dodání v rámci zadávané veřejné zakázky
- 7) Má-li být v tabulce „Technická specifikace výrobků“ uvedena realizovaná zakázka, na které byl výrobek (technologie či úprava) použit, uvede dodavatel jakoukoliv realizaci, s identifikací místa realizace, a pokud je mu známo i provozovatele, bez ohledu na to, zda zakázku sám realizoval či nikoliv. Tento požadavek je uveden pouze z důvodů možnosti zadavatele prohlédnout si požadovaný výrobek (technologie či úprava) na realizované akci.
- 8) Zadavatel si vyhrazuje právo vzorky ověřovat, testovat či jinak zkoušet za účelem ověření projektovaných parametrů.

Vzorek č. 1: Protiskluzná úprava dna a ostatních částí nerezového bazénu

Požadavky na předložení vzorku:

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) současně s nabídkou předloží vzorek velikosti min. 160 x 200 mm, tl. min. 1,5 mm nerezového plechu s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1 mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy.

Vzorek musí splňovat soulad s normou ČSN EN 13451, odd. 4.8., protiskluzné vlastnosti.

Doložení dokladů ke vzorku:

- technický list
- uvedení 1 – 3 konkrétních realizovaných zakázek, na kterých je protiskluzná úprava nerezového bazénu zrealizovaná

Na předloženém vzorku bude zadavatel posuzovat:

- 1) protiskluzné vlastnosti v souladu s ČSN EN 13451 podle technického listu
- 2) tloušťku nerezového plechu min. 1,5 mm vizuálně
- 3) velikost a tvar konvexních nopů vizuálně

Vzorek č. 2: Protiskluzná úprava krycích polypropylénových roštnic

Požadavky na předložení vzorku:

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) současně s nabídkou předloží vzorek krycí polypropylénové roštnice min. délky 75 mm.

Vzorek musí splňovat soulad s normou ČSN EN 13451, odd. 4.8., protiskluzné vlastnosti, roštnice musí splňovat minimálně dvoubodové spojení v podélné ose.

Doložení dokladů ke vzorku:

- technický list
- uvedení 1 – 3 konkrétních realizovaných zakázek, na kterých je protiskluzná úprava krycích polypropylénových roštnic zrealizovaná

Na předloženém vzorku bude zadavatel posuzovat:

- 1) protiskluzné vlastnosti v souladu s ČSN EN 13451 podle technického listu
- 2) dvoubodové spojení roštnice v podélné ose podle technického listu a vizuálně

Vzorek č. 3: Unikátní filtrační médium (Activated filter media)

Požadavky na předložení vzorku:

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) současně s nabídkou předloží vzorek unikátního filtračního média (Activated filter media) s 95 % podílem zeleného a hnědého skla a s účinností pro zachycení částic větších než 5 μm ,

- B-1: zrnitost/frakce 0,5 - 1,0 mm,
- B-2: zrnitost/frakce 1,0 - 2,0 mm, položka kód 1.1 a.

Fyzické vzorky B-1, B-2 budou předloženy v označeném balení min. 10 dkg každé frakce.

Doložení dokladů ke vzorku:

- technický list s uvedením údajů dle tabulky „Technická specifikace výrobků“
- certifikát materiálu splňující požadavky uvedené v tabulce „Technická specifikace výrobků“
- bezpečnostní list
- certifikát výrobce udělený dodavateli udělený dodavateli skleněné náplně prokazující, že dodavatel je autorizovaným prodejcem a má potřebná školení pro aplikace technologie unikátní filtrační skleněné náplně na veřejných bazénech
- uvedení 1 – 3 konkrétních realizovaných zakázek, na kterých je unikátní filtrační médium použito

Na předloženém vzorku bude zadavatel posuzovat:

- 1) graf účinnosti filtrační schopnosti prokazující požadovanou filtrační schopnost podle technického listu a certifikátu materiálu
- 2) popis materiálu, složení podle technického listu a vizuálně

Vzorek č. 4: Sonda pro přímé měření hodnoty vázaného chlóru

Požadavky na předložení vzorku:

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) současně s nabídkou předloží k technologii automatické regulátory kvality vody (položka kód 1.3,1.3 a, 1.15.) fyzický vzorek sondy pro přímé měření hodnoty vázaného chlóru (na principu iontové selektivní membrány), položka 1.3 a.

Doložení dokladů ke vzorku:

- technický list
- uvedení 1 – 3 konkrétních realizovaných zakázek, na kterých je sonda pro přímé měření hodnoty vázaného chlóru použita

Na předloženém vzorku bude zadavatel posuzovat:

- 1) popis výrobku podle technického listu
- 2) shodu výrobku s parametry dle PROJEKTU podle technického listu

Vzorek č. 5: Solární pás z EPDM

Požadavky na předložení vzorku:

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) současně s nabídkou předloží k technologii solárního absorbéru položka kód 1.10. fyzický vzorek solárního pásu z EPDM včetně oboustranného napojení na rozvod potrubí PVC. Minimální rozměr vzorku 30 x 30 cm.

Doložení dokladů ke vzorku:

- technický list
- uvedení 1 – 3 konkrétních realizovaných zakázek, na kterých je solární pás z EPDM použit

Na předloženém vzorku bude zadavatel posuzovat:

- 1) materiál solárního pásu podle technického listu
- 2) řešení oboustranného napojení na rozvod potrubí PVC vizuálně

Vzorek č. 6: Tělo UV lampy

Požadavky na předložení vzorku:

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) současně s nabídkou předloží k technologii středotlaké plnopráčkové UV lampě, položka kód 1.13. fyzický vzorek těla UV lampy z nerezové oceli AISI 316 L, opatřené speciálním vnějším antikoročním ochranným lakem o tl. laku min 50 μ m. Průměr vzorku min. 120 mm, síla stěny vzorku min. 2 mm, délka vzorku min. 10 cm.

Doložení dokladů ke vzorku:

- technický list
- uvedení 1 – 3 konkrétních realizovaných zakázek, na kterých je technologii středotlaké plnopráčkové UV lampy použita

Na předloženém vzorku bude zadavatel posuzovat:

- 1) kvalitu nerezové oceli podle technického listu
- 2) kvalitu speciálního antikoročního ochranného laku podle technického listu a vizuálně
- 3) splnění požadavku na tloušťku stěny min. 2 mm vizuálně

Vzorek č. 7: Spoj laminátové dráhy tobogánu

Požadavky na předložení vzorku:

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) současně s nabídkou předloží vzorek otevřeného tobogánu, položka kód 2., 4. Předložen bude fyzický vzorek přírubového šroubovaného spoje laminátové dráhy tobogánu včetně spojovacího materiálu, spoj prokazující sílu vrstvy stěny min. 7 mm (musí se jednat výlučně o tvar laminátové dráhy vejce, nikoli kruh, s hloubkou spodní části koryta min. 700 mm). Velikost vzorku 10 x 10 cm

Doložení dokladů ke vzorku:

- technický list s uvedením údajů dle tabulky „Technická specifikace výrobků“
- uvedení 1 – 3 konkrétních realizovaných zakázek, na kterých je zrealizována dráha tobogánu tvaru vejce, s hloubkou spodní části koryta min. 700 mm, síla vrstvy stěny min. 7 mm, spojovaná přírubovými šroubovanými spoji

Na předloženém vzorku bude zadavatel posuzovat:

- 1) materiálové provedení tobogánu podle technického listu
- 2) sílu vrstvy stěny min. 7 mm podle technického listu a vizuálně
- 3) tvar tobogánu a hloubku spodní části koryta podle výkresu řezu
- 4) materiálové provedení spojovacího materiálu podle technického listu a vizuálně
- 5) materiálové provedení opěrné konstrukce včetně nástupního schodiště podle technického listu
- 6) provedení spoje vizuálně