

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„MULTIFUNKČNÍ OBJEKT MĚSTA TŘEBENICE“

1 Údaje o zadavateli

Název zadavatele:

Město Třebenice

Sídlo: 41113 Třebenice, Paříkovo nám. 1

IČO: 00264521

DIČ: CZ00264521

Osoba oprávněná jednat: Ing. Eva Hajná, starostka obce

Adresa profilu zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e338d88f-a58c-4829-b668-92162e3c9166/zakazka/P21V00000002>

Adresa elektronického nástroje: www.zadavatel.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace – dotaz ze dne 6. 5. 2021 v 08:39 hod

U objektu SO-C je v technické zprávě uvedeno, že ocelová konstrukce bude pozinkovaná, ale v příslušném rozpočtu toto uvedeno u žádné položky není. Máme pozinkování ocenit dle TZ do příslušných položek ocelové konstrukce?

Odpověď

Ano, povrchové úpravy, pokud nejsou v samostatné položce, tak jsou zahrnuty v ceně ocelové konstrukce. Podobně je to řešeno i v dalších objektech stavby.

Závěr

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze vysvětlení nedochází k prodloužení termínu pro podání nabídek.

Termín pro podání nabídek zůstává beze změny – **12. 5. 2021 do 10,00 hod.**

V Třebenicích dne 7. 5. 2021

.....
Ing. Eva Hajná
Starostka obce