

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Rekonstrukce ulice P. Bezruče, Neratovice

Zadavatel: Město Neratovice

Sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

IČ: 00237108

Zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto v reakci na dotazy účastníků zadávacího řízení poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, které uveřejňuje na profilu zadavatele.

Dotaz č.1

Po prostudování PD a výkazu výměr nám není jasná tato položka v SO101: 348181111 (Dodávka a montáž oplocení osazeného do připravených betonových patek, dle standardu města Neratovice, kpl 1,000) Žádáme o bližší informace k této položce – např. počet metrů, typ oplocení / např. pletivo/, počet patek, rozměry, aby šla stanovit nabídková cena.

Odpověď:

Oplocení by mělo být ocelové pozinkované, celkové délky 10,0 m, výšky 1,5 m, bude poskládané z jednotlivých rámových dílců o rozměrech cca 1,5x1,5 m, s průhlednou drátěnou výplní, dále by mělo být uvažováno s počtem 7 kusů betonových patek o rozměrech 0,4x0,4 m, hloubky cca 0,7-0,8 m.

Dotaz č. 2

Položka č.36 SO101 výkazu výměr - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 400 mm z modifikovaného asfaltu V TZ ani vzorovém řezu není uvedena žádná modifikace asfaltů ACO. Modifikovaná vrstva ACO se dává na komunikace s velkým dopravním zatížením. Také cena je odlišná. Trvá zadavatel na modifikované ohrusné vrstvě ACO?

Odpověď:

V rozpočtu je tato položka uvedena chybně. Platí specifikace v projektové dokumentaci, tedy asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu ACO 11 tl. 400 mm s nemodifikovaným asfaltovým pojivem (standardní asfaltové pojivo 50/70).

Dotaz č. 3

V zadávacích podmínkách je termín odevzdání 24.02.2021 v 10:00 hodin, ale na profilu zadavatele je uvedeno datum 23.02.2021 v 10:00 hodin. Který termín je správný?

Odpověď:

Zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 prodlouží dobu pro podání nabídek. Tímto dá do souladu odlišnou dobu pro podání nabídek.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení a provedeného doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 26.2.2021 do 10:00 hod.