

Váš dopis zn.:

Ze dne: 05.08.2025

Naše č. j.: MUUH-SMM/97282/2025/MaňZ

Spisová zn.: Spis/ 195/2025

Počet listů/příloh: 0/0

Vyřizuje: Zdeněk Maňásek

Telefon: 572525385

E-mail: zdenek.manasek@mesto-uh.cz

Datum: 14.08.2025



muuhvp25v013ka

**Stanislav Krejčí**

**Stanislav Krejčí**

**č. p. 601**

**783 16 Dolany**

## **Vyjádření k existenci technického zařízení v zájmovém území - existence sítí**

**Důvod žádosti:** existence sítí

**Evidenční číslo žádosti:** - (nebylo podáno přes Utility Report)

**Název Stavby:** Uherské Hradiště, Štěpnice - rekonstrukce vodovodního řadu G-17

**Dotčené pozemky:** parc. č. 544/114, 544/239, 544/112, 544/113, 544/61, 544/118, k.ú. Uherské Hradiště

V dané lokalitě stavby je vedení VO taženo v zemi a nacházejí se zde i jednotlivé prvky VO. Bude tedy nutné nechat vytýčit vedení VO směrově i výškově firmou Hrates, a.s. Okolo vyznačených sítí VO musí být zemní práce prováděny ručně, tak aby nedošlo k narušení izolace nebo přerušení tohoto vedení. Odhalené vedení VO musí být během stavby zabezpečeno proti poškození. V případě přerušení nebo poškození vedení VO je nutné okamžitě informovat firmu Hrates a.s., kontaktní osoba pan Stanislav Roubalík (tel.:602 813 390, e-mail: hrates.elektro@mariuspedersen.cz), aby neprodleně poruchu opravili. Opravu VO či uvedení do původního stavu uhradí investor a to i zpětně při následném zjištění porušení vedení.

Při křížení či souběhu trasy se sítí VO musí být dodržen rozestup min. 1,5 m od rozvodů VO či jednotlivých prvků VO(sloupy, RVO, atd.).

V případě, že bude instalováno podzemní nebo nadzemní zařízení, musí být umístěno min. 1,5 m od vedení VO, nebo jednotlivých prvků VO.

Výpadek elektrické energie v průběhu stavby by neměl narušit chod veřejného osvětlení v nočních hodinách.

Zaměření sítě veřejného osvětlení je dostupné na adrese: <https://dtm.zlinskykraj.cz/portal/>.

Vyjádření existenci sítí nenahrazuje stanovisko samosprávy vydávané architektem města.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání. A slouží jen jako vyjádření k vedení VO v dané lokalitě.

Digitálně podepsal Ing. Radek Chybík

Datum: 15.08.2025 06:04:01 +02:00

Ing. Radek Chybík

vedoucí odboru správy majetku města

## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 664921071755523297829



Datum vystavení: 18. 08. 2025  
Konverze nejpozději: 17. 09. 2025

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1565924102  
Předmět: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě „Uherské Hradiště, Štěpnice - rekonstrukce vodovodního  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas: 18. 8. 2025 v 12:51:19  
Název přílohy: 97282-2025\_Žádost\_o\_vyjádření\_k\_existenci\_sítí\_ke\_stavbě\_„Uherské\_Hradiště\_Štěpnice\_-\_rekonstrukce\_vodovodního\_sign.pdf

Odesílatel: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště, CZ  
ID schránky: ef2b3c5  
Typ schránky: Orgán veřejné moci  
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: Stanislav Krejčí - podnikající fyzická osoba, č.p. 601, 78316 Dolany, CZ  
ID schránky: 9bkfdea  
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba