

Investor:
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Ing. Iva Juříčková
Za Olšávkou 290
68601 Uherské Hradiště

Žadatel:
Stanislav Krejčí
Stanislav Krejčí
Dolany 601
78316 Dolany

Vaše značka:
Číslo jednací: **CTZ/VH/2025/0029**
Vyřizuje: **Vlastimil Hejda**
Telefon: **+420572551058, +420603773952**
E-mail: **vlastimil.hejda@enetika.cz**

Název akce: **Uherské Hradiště, Štěpnice - rekonstrukce vodovodního řadu G-17**

Důvod akce / žádosti: **Informativní**

Zájmové území

Obec: **Uherské Hradiště**
Katastr: **Uherské Hradiště**
Adresa: **Štěpnická 1046, Uherské Hradiště**
Datum vydání vyjádření: **04.06.2025**
Platnost tohoto vyjádření: **04.06.2026 (12 měsíců)**

Na základě Vaší žádosti podáváme toto vyjádření k výše uvedenému záměru. V zájmovém území se nacházejí horkovodní (HV) sítě společnosti CTZ s.r.o.. Horkovodní potrubí společnosti CTZ se nachází v hloubce cca 80 až 100 cm. Vždy se jedná o 2 ks předizolovaného HV potrubí (náběhové a vratné). HV potrubí je uloženo v pískovém loži a cca 20 cm nad potrubím je položena výstražná folie zelené barvy. Souběžně s potrubím jsou položeny dispečerské kabely, nad kterými je položena výstražná folie červené barvy. Požadujeme, aby výkopové práce v místech křížení, nebo souběhu byly prováděny ručně a s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození izolace HV potrubí, nebo dispečerského kabelu. Pokud by došlo k jakémukoli poškození na zařízení společnosti CTZ, požadujeme tuto skutečnost neprodleně nahlásit naší společnosti, aby bylo možné zajistit odborný servis a zdokumentování rozsahu poškození. Dále požadujeme, aby v případě narušení pískového lože HV potrubí bylo toto uvedeno před záhozem výkopu do původního stavu, včetně uložení nových výstražných folií.

Souhlasíme s akcí a stavební činností v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury s tím, že stavebník zabezpečí dodržení všeobecných podmínek a následujícího postupu:

- 1) písemně uvědomí společnost CTZ o zahájení prací v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury nejméně 7 dní předem,
- 2) před zahájením prací zabezpečí u společnosti CTZ vytyčení polohy podzemních vedení,
- 3) při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačeného obrysu vedení nebudou používány mechanizační prostředky a zemní práce budou prováděny ručním způsobem,
- 4) místech, kde dojde k odkrytí sítí technické infrastruktury, bude před zpětným zásypem předmětného úseku přizván ke kontrole pracovník společnosti CTZ - zástupce provozovatele, který odsouhlasí zpětný zásyp provedením zápisu do stavebního deníku.

Při dodržení výše uvedených podmínek nemáme k projektové dokumentaci žádných námitek. Nedílnou součástí tohoto vyjádření je zakres horkovodních a teplovodních sítí ve správě CTZ s.r.o. v zájmovém území.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření **pozbývá platnosti**:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

CTZ s.r.o.
Sokolovská 572
686 01 Uh. Hradiště



Ing. Kamil Ondra
jednatel
CTZ s.r.o.

Přílohy:

počet příloh: 3

souborové přílohy:

- Situace_CTZ.pdf (příloha vyjádření)

(SHA256: 6a208ba94f124959fa54e763dc70aee3859fec6e34a4161c099590c4070cbab4)

- Situace_CTZ_1.dgn (příloha vyjádření)

(SHA256: d5bc562d40e221ed4ad46b609acd1f5e01a7465ae71b856faf5292659c21921a)

- Situace_CTZ_2.pdf (příloha vyjádření)

(SHA256: 69555197d44aea72b527d12553a32bcb1ead5f6147f9a6eb8f1c622364afb91b)

