



ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:



- U** UMÝVADLO
- sílon DN50 - 530 mm nad čistou podlahou
- umývadlová stojánková baterie
- 2x RV 1/2"x3/8" - 580 mm nad čistou podlahou
- WC** KLOZET
- stojánkový klozet
- výška odpadu cca 185 mm
- RV 1/2"x3/8" - 300 mm nad čistou podlahou
- D** DŘEZ JEDNODUCHÝ
- sílon dřezový DN50 - 550 mm nad čistou podlahou
- 2x RV 1/2"x1/2" - 600 mm nad čistou podlahou

LEGENDA:

- POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY - PP-RCT SDR7,4
--- POTRUBNÍ ROZVODY CÍRKULACE - PP-RCT SDR7,4
--- POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY - PP-RCT SDR7,4
U, WC.. OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

POZNÁMKY:

- VÝŠKY NÁPOJENÍ VODY NA ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRETNÍHO VÝROBKU
- NA OBOJÍKÁCH V ŠACHTÁCH BUDOV KROMĚ SEDLOVÝCH UZÁVĚRŮ OSAZENÝ I VYVÁŽOVACÍ VENTILY PRO CÍRKULACI, NASTAVENÍ TAKOVÉHO VENTILU JE NUTNÉ PROVÉST PAK PŘI ZKOUŠKÁCH PŘI REALIZACI, JE NUTNÉ SEŠKRITIT VĚTVY TAK, ABY SE VRACELA VODA O TEPLŮTE NIŽŠÍ O CCA 2 °C.
- PODRUŽNÉ VODOMĚRY PRO STUDENOU, TEPLOU A UŽITKOVOU VODU A K NIM I KULOVÉ KOHOUTY
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACI POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE - DLE PBR
- VŠEOBENÁ POTRUBNÍ VEDENÍ USUJÍ PROVEDENÍ V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3% SMĚREM K VÝTOKOVÉ ARMATUŘE
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

±0,000 = 294,90 m.n.m Bpv

Poliklinika Prosek – rekonstrukce pavilonu vybudování ordinací v hlavní budově

INVESTOR (STAVEBNÍK)
MČ Praha 9
zastoupený: Ing. Stanislavem Gollerem

Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

ZHOTOVITEL
A plus spol. s r.o.

Freyova 1/12
190 00 PRAHA 9

ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI
HL PROJEKT s.r.o.

Vrchlického 1590
436 01 Litvínov

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Josef Holub

VYPRACOVAL
Ing. Jakub Dvořák

DATUM
srpen 2020

STUPEŇ DOKUMENTACE
DSP

SPECIALIZOVANÁ ČÁST
D.1.4.1. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
D.1.4.1.b VÝKRESOVÁ ČÁST
D.1.4.1.b.05 Vodovod - Axonometrie



RAZÍTKO, PODPIS

MĚŘÍTKO POČET A4 PARÉ
1:50 18
ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.1.b.05