



- Legenda elektroinstalace:**
- Vypínač 1 10
 - ⌘ Vypínač 0.6
 - ⌘ Vypínač 0.1
 - ⌘ Vypínač 0.5
 - ⌘ Vypínač 0.2
 - ⌘ Vypínač 0.7
 - ⌘ Světlo
 - ⌘ Světelný vývod
 - ⌘ Nouzové světlo stropní s vlastním akumulátorem
 - ⌘ Nouzové světlo nástenné s vlastním akumulátorem
 - ⌘ Polybové šedlo
 - ⌘ Dvojitá zásuvka 230V 16A
 - ⌘ Dvojitá zásuvka 230V 16A s PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
 - ⌘ Zásuvka 230V 16A
 - ⌘ Zásuvka 230V 16A IP44
 - ⌘ 3F zásuvka 400V
 - ⌘ Zásuvka pro selskovi zařízení
 - ⌘ Elektrický vývod
 - ⌘ Elektrický vývod 1F
 - ⌘ Elektrický vývod 3F
 - ⌘ Ventilátor
 - ⌘ Autonomní detektor kouře
 - ⌘ Uzemnění
 - ⌘ Rozvaděč
 - ⌘ Stoupač vedení
 - ⌘ Klesací vedení
 - ⌘ Zásuvkový ovladač
 - ⌘ Motor

POZNÁMKA:

PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BYT DODRŽENA ČSN 332000-7-701

SOUSTAVA 1: ~50kV 230V/400V/IN-S
SOUSTAVA 2: ~50kV 230V/400V/IN-S - ZÁKROVÁ

ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝM OCHRANOU, POSPŘOVÁNÍM HOT-LU 4/6 mm²

INSTALACE BUDE PROVÁDĚNA POLE ČSN 33 2130 ED 3 A SOUBĚRU NĚM ČSN 33 2000.
PRO KOUPELNĚ ZÁKROV ČSN 33 2000-1-101 ED 3.2. INSTALACE BUDE PROVÁDĚNA V MĚKCHÝCH SKŘÍTKÁCH.
MUSÍ BYT DODRŽENY PŘÍKAZY STAVBY ČÁSTI NA UKLADNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRÁKŮ INSTALACE.
PŘÍKAZ S OHLÉDÁNÍM NA DOKONČENÍ ELEKTROINSTALACE MATERIÁLU FOLIE APD.
VŠUDE UMÍSTĚNÍ PRÍSTROJŮ MUSÍ BYT UPRÁVĚNO NA STAVĚ BĚHEM KONTROLNÍ DÍLŮ !
V KONČENÍ STAVBY BUDE KABELŮ OCHRANĚN PŘED MECHANICKÝM PŮSOBNÍM.
V MÍSTĚ PŘÍKAZŮ KABELŮ PŘED JISTĚNÍM VÝKONU KABELŮ VYKONÁVÁNÍ OCHRANĚNÍ S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ.
PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BYT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍM PRŮBĚHEM NA STAVĚ !

+0.000 = 294,90 m.n.m Bpv

**Poliklinika Prosek – rekonstrukce pavilonu
vybudování ordinací v hlavní budově**

INVESTOR (STAVBAŘ)	Sokolovská 14/324 190 49 Praha 3	
MČ Praha 9 zastoupený: Ing. Stanislavem Gollerem		
ZHOTOVITEL	Frejma 1/72 190 00 PŘÁHE 9	
A plus spol. s r.o.		
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI	Vrchlického 1590 436 01 Litvňov	MĚŘÍTKO, POČET, PÁRE
HL. PROJEKT s.r.o.		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	OŠLO VÝKRESU
Ing. Karel Pšerek	Ing. Lukáš Lev	
DATUM	STUPEŇ DOKUMENTACE	D.1.4.4.04
srpen 2020	DSP	
SPECIALIZOVANÁ ČÁST		
D.1.4.4. ELEKTROINSTALACE		
D.1.4.4. VÝKRESOVÁ ČÁST		
D.1.4.4.04 ZÁSUVKY TELEFONNÍ - Půdorys 1.NP		