

A'

- Legenda elektroinstalace:
- Vypínač E.1.0
 - ⚡ Vypínač C.5
 - ⚡ Vypínač C.1
 - ⚡ Vypínač C.5
 - ⚡ Vypínač C.2
 - ⚡ Vypínač C.7
 - ⊗ Světlo
 - ⊗ Světelný vývod
 - ⊗ Nouzové světlo stropní s vlastním akumulátorem
 - ⊗ Nouzové světlo nástenné s vlastním akumulátorem
 - ⊗ Pohybové číslo
 - Dvojnásobná zásuvka 230V 16A
 - Dvojnásobná zásuvka 230V 16A S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
 - Zásuvka 230V 16A
 - Zásuvka 230V 16A IP44
 - 3F zásuvka 400V
 - Zásuvka pro sdělovací zařízení
 - Elektrický vývod
 - Elektrický vývod 1F
 - Elektrický vývod 3F
 - ⊞ Ventilátor
 - ⊞ Autonomní detektor kouře
 - ⊞ Uzemnění
 - ⊞ Rozvaděč
 - ⊞ Stoupací vedení
 - ⊞ Klesací vedení
 - ⊞ Žaluziový ovladač
 - ⊞ Motor

POZNÁMKA:

PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000-7-701

SOUSTAVA 1: ~500V 230V/400V/7N-5
SOUSTAVA 2: ~500V 230V/400V/7N-5 – ZALOHOVÁNÁ

ZÁKLADNÍ ODŘADNA PROUDOVÝM OCHRANOU, POSPODOVÁNÍM HOTV-U 4/6 mm²

INSTALACE BUDE PROVÁDĚNA POČET ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBĚRNĚ NORM ČSN 33 2000.

PRO KOTVENÍ ŽLABŮ ČSN 33 2000-7-701 JEJÍ INSTALACE BUDE PROVÁDĚNA V MÍSTNOSTECH SVĚTLÉ, MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE, PŘEVÝŠENÍ S OHLÉDEM NA ZÁKONNÝM ČISTOTY MATERIÁLŮ, FOUKÁNÍ.

VEŠKERÉ MÍSTNOSTI PŘEDTÍM MUSÍ BÝT UPRÁVENY NA STAVĚ BEZKA KONTAMINACÍ DÍK !

V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELAŽ OCHRANĚNÁ PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.

V MÍSTNOSTI PŘEDTÍM MUSÍ BÝT UPRÁVENY VŠECHNY VÝSTUPY KABELŮ A KABELOVÝCH OCHRANŮ S DOSTATEČNÝM MECHANICKÝM ODOLNOSTI.

PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVANĚ S DALŠÍM PRŮBĚHEM NA STAVĚ !

POZNÁMKA:

KOTVENÍ JEDNOTLIVÝCH KABELOVÝCH ŽLABŮ BUDE UPRÁVENO NA STAVĚ DLE PROVĚDITELNOSTI KOTVENÝCH SYSTÉMŮ A AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NAD PODLAHEM.

KABELOVÝ ŽLAB PRO NÁPĚJENÍ ZALOHOVÁNĚ BUDE KOTVEN S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DALE BUDE VÝŠKOVĚ UMÍSTĚN NAD OSTATNÍMI ŽLABY.

+0.000 = 294,90 m.n.m Bpv

**Poliklinika Prosek – rekonstrukce pavilonu
vybudování ordinací v hlavní budově**

INVESTOR (STAVEBNÍK)	Sokolovská 14/324 190 49 Praha 3	
MČ Praha 9 zastoupený: Ing. Stanislavem Gollerem		
ZHOTOVITEL	Freyova 1/172 190 00 PŘEBŘ. 9	
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI		
HL. PROJEKT s.r.o.	Vrchlického 1590 436 01 Litvínov	MĚŘÍTKO, POČET, PÁRE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Lukáš Lev	
DATUM	SRPEN 2020	DSP
SPECIALIZOVANÁ ČÁST		MĚŘÍTKO, POČET, PÁRE
D.1.4.4. ELEKTROINSTALACE		
D.1.4.4. VÝKRESOVÁ ČÁST		1:50 18
D.1.4.4.07 PATERNÍ TRASY- Půdorys 1 NP		

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.4.07