



**LEGENDA:**

- nové kabelové vedení VO
- stávající vedení VO
- vedení SEK
- vedení plyn RWE
- vedení ČEZ VN/NN
- ⊕ stožár VO stávající
- ⊕ stožár ocel. K6-133/89/60 Z a svítidlo LED

Bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Napěťová soustava: 3+PEN stř. 50Hz, 400V, TN-C

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje v sítích TN

Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3: AB8, AD4, AE3, AF2, AN3, AQ3, AS2, BC2

 <p><b>ELEKTRO - MAJER</b>          252 31 Všenory, K Montaně 42          IČO: 12372285          Tel.: 602 460 099</p>	<i>Projektant:</i>	Jiří Majer
	<i>Datum:</i>	03/2024
	<i>Stupeň:</i>	DPS
	<i>Měřítko:</i>	1:500
<p><i>Název stavby:</i>          Obnova sítí a veřejné osvětlení v ulici Na Skalce, v Rudné</p> <p><b>Situace</b></p>	<i>Číslo přílohy:</i>	C.2
	<i>Číslo zakázky:</i>	P1941
	<i>Číslo paré:</i>	
<i>Investor:</i>	Město Rudná	