


LEGENDA:

- nové kabelové vedení VO
- stávající vedení VO
- vedení SEK
- vedení plyn RWE
- vedení ČEZ VN/NN
- ⊙ stožár VO stávající
- ⊙ stožár ocel. K6-133/89/60 Z a svítidlo LED

Bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 Napěťová soustava: 3+PEN stř. 50Hz, 400V, TN-C
 Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje v sítích TN
 Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3: AB8, AD4, AE3, AF2, AN3, AQ3, AS2, BC2

 <p>ELEKTRO - MAJER 252 31 Všenory, K Montaně 42 IČO: 12372285 Tel.: 602 460 099</p>	<i>Projektant:</i>	Jiří Majer
	<i>Datum:</i>	03/2024
	<i>Stupeň:</i>	DPS
	<i>Měřítko:</i>	1:500
	<i>Číslo přílohy:</i>	C.3
<i>Název stavby:</i>		Obnova sítí a veřejné osvětlení v ulici Na Skalce, v Rudné
<i>Číslo zakázky:</i>		P1941
<i>Číslo paré:</i>		
Koordinální situace		
<i>Investor:</i>	Město Rudná	