



Jarmila Svobodová
SITEZ s.r.o.
Sídliště Nová Ves – CPS
415 01 Teplice

Váš dopis zn.:

Ze dne: 17.5.2017

Naše zn.: TSmM/72/ZŘ/2017/Re

Vyřizuje: L. Remuta

Tel./fax: 476453215

Mobil:

E-mail: remuta@tsmost.cz

Datum: 17.5.2017

Vyjádření k záměru „Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 25 Most – ÚT - TV“.

Z předložené záměru je patrné, že při rekonstrukci topného kanálu dojde ke křížení a k souběhu s naším kabelovým rozvodem veřejného osvětlení (VO). Z těchto důvodů je nutné před zahájením stavby přesně zaměřit polohu našeho kabelového rozvodu. Na základě objednávky zaměření provede firma Molux s. r. o. ing. P. Augusta (tel. 0602136770). V místě křížení kabelového rozvodu VO, musí být použity kopané sondy.

Činnost spojená s prací na stávajícím VO, může být prováděna jen se souhlasem vedoucího pracovníka f. MOLUX ing. P. Augusta (tel. 602136770).

Pokud v celém průběhu realizace stavby dojde k jakémukoliv poškození stávajícího zařízení VO, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli VO f. Molux. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závady.

Před zásypem našeho obnaženého kabelového rozvodu VO, musíte přizvat pracovníka firmy Molux ke kontrole, zda jsou kabely VO bez závad a uloženy dle ČSN. O kontrole stavu našeho zařízení bude proveden samostatný zápis. Zápis o kontrole bude předložen při převímce dokončeného díla.

S pozdravem

L. Remuta
energetik

 
(27) Dělnická 164,
434 62 Most-Velebudice

Příloha: orientační zákres VO



