

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
LABORATOR HFPJ - RF

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE RM039B

X4-90201-10

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA:												
3+PE+N; -50Hz; 400V / TN-C-S												
INSTALOVANÝ VÝKON		P _I										
MAXIMÁLNÍ VÝKON		P _m										
ÚČINÍK		cosφ										
ZKRATOVÝ PROUD		I _{k"}	15kA									
ZKRATOVÝ PROUD		I _{km}	30kA									
JMENOVITÝ PROUD		I _n	160A									
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ		230V										
TYP ROZVADĚČE		nástěnný										
KRYTÍ		IP54/20										
PŘÍVOD A VÝVODY												
ROZMĚRY: (š x v x h)												
800x1000x250mm												
NÁZEV VÝVODU			12	13	14	15	21	22	23	24	25	26
			3-pólový	3-pólový	3-pólový	3-pólový	2-pólový	2-pólový	2-pólový	2-pólový	2-pólový	1-pólový
			Zásuvková skříň	Zásuvková skříň	Zásuvková skříň	Chladicí jednotka	Zásuvky	Zásuvky	Rezerva	Rezerva	Zásuvky (digestoř)	Osvětlení
			RZ2	RZ3	RZ4	8,5						
INSTALOVANÝ VÝKON												
JMENOVITÝ PROUD												
VYPINAČ												
JISTIČ			80A / C / 3P	80A / C / 3P	80A / C / 3P	25A / C / 3P	16A / C / 2P	16A / C / 2P	16A / C / 2P	16A / C / 2P	16A / C / 2P	10A / C / 1P
MOTOROVÝ SPOUŠTEČ												
PROUDOVÝ CHRÁNIČ												
POJISTKY							30mA			30mA	30mA	
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ												
STYKAČ												
TEPELNÁ OCHRANA												
FREKVENČNÍ MĚNIČ												
SOFTSTARTER												
RELÉ OVLADACÍHO OBVODU												
JISTIČ OVLADACÍHO OBVODU												
MĚŘICÍ PŘÍSTROJE												
MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU												
TLAČÍTKA												
PŘEPÍNAČE												
SIGNALKY												
SÍLOVÝ KABEL - OZNAČENÍ			WL-RM039B-RZ2	WL-RM039B-RZ3	WL-RM039B-RZ4	WL-RM039B-15	WL-RM039B-21	WL-RM039B-22			WL-RM039B-25	WL-RM039B-26
SÍLOVÝ KABEL - TYP			CYKY-J 4x35	CYKY-J 4x35	CYKY-J 4x35	CYKY-J 5x4	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5			CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5
SÍLOVÝ KABEL - DÉLKA												
SÍLOVÝ KABEL - OZNAČENÍ			[m]									
OVLÁDACÍ KABEL - TYP												
OVLÁDACÍ KABEL - DÉLKA												
POZNÁMKA												
POZNÁMKA												
POZNÁMKA												

