

[illegible]

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s.. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.

	SPECIFIKACE PLYNOVÁ DETEKCE		Pol. č.
			Archivní č.: 2-15101-D-00-148901
	Investor:	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.	Datum: 12/2014
	Akce:	Laboratoř HFPJ-RF	Revize: 0
PC/PS:			

1	POPIS	TYP	MNOŽSTVÍ	JEDN.	REVIZE
2					
3					
4	Detektor plynu		3	ks	
5	katalytické spalování, detekce H ₂ a CH ₄				
6	výstup na ústřednu 4-20mA				
7	Do prostředí Zóna 2 IIC T1				
8					
9	Detektor plynu		1	ks	
10	elektrochemický, detekce O ₂				
11	výstup na ústřednu 4-20mA				
12	Do prostředí Zóna 2 IIC T1				
13					
14	ústředna plynové detekce		1	ks	
15	Napájení 230V AC				
16	Výstupní signály pro zabezpečení funkce dle technické zprávy				
17	počet vstupů - min 6				
18					
19	Houkačka		1	ks	
20	počet tónů: minimálně 2 ks				
21	Do prostředí Zóna 2 IIC T1				
22					
23	Signalizační panel do chodby		1	ks	
24	Obsahuje:				
25	signálka zelená	1			
26	signálka rudá	1			
27	signálka oranžová	1			
28	signálka bílá	1			
29	signálka žlutá	1			
30	tlačítko odbavovací černé	1			
31					
32	Signalizační panel na vrátnici		1	ks	
33	Obsahuje:				
34	signálka zelená	1			
35	signálka rudá	1			
36	signálka oranžová	1			
37	signálka bílá	1			
38	signálka žlutá	1			
39	bzučák	1			
40					
41	Kabely, kabelové trasy dle zvolené koncepce a tech. zprávy		1	set	
42	- kabel k čidlům	cca 45m			
43	- kabel k houkačka	4m			
44	- kabel k signalizace chodba	cca 10m			
45	- kabel k signalizace vrátnice	cca100m			
46					
47	délky jsou udané podle předpokládaného umístění prvků				
48					
49	ostatní mont. Materiál				
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					