

KABELOVÝ SEZNAM - Rozváděč HR

Akce: REKONSTRUKCE ELEKTROROZVODŮ

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Příborská 514, Praha 9 - Letňany

Dokumentace: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE - DVZ

Datum: 05/2018

název kabelu	od	do	označení pavilonu	číslo podlaží	typ kabelu	délka kabelu
WL102	HR - 3. pole	OSV.MÍSTN.č.10,-14,24	A	I.NP	stávající	--
WL103	HR - 3. pole	OSV., m.15-23,25,26	A	I.NP	stávající	--
WL104	HR - 3. pole	DIGESTOŘ	A	I.NP	stávající	--
WL105	HR - 3. pole	DIGESTOŘ	A	I.NP	stávající	--
WL106	HR - 3. pole	ZÁSUVKA	A	I.NP	stávající	--
WL107	HR - 3. pole	ŠKRABKA BRAMBOR	A	I.NP	stávající	--
WL108	HR - 3. pole	CHLAD. SKŘÍŇ	A	I.NP	stávající	--
WL109	HR - 3. pole	BATERIE	A	I.NP	stávající	--
WL110	HR - 3. pole	ZÁSUVKA	A	I.NP	stávající	--
WL111	HR - 3. pole	CHLAD.SKŘÍŇ,T.M.č.15	A	I.NP	stávající	--
WL112	HR - 3. pole	RES, T.M.č.15	A	I.NP	stávající	--
WL113	HR - 3. pole	ZÁSUVKA,T.M.č.15	A	I.NP	stávající	--
WL116	HR - 3. pole	MRAŽÍCÍ TRUHLA	A	I.NP	stávající	--
WL117	HR - 3. pole	MRAŽÍCÍ TRUHLA	A	I.NP	stávající	--
WL118	HR - 3. pole	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ	A	I.NP	stávající	--
WL119	HR - 3. pole	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ	A	I.NP	stávající	--
WL120	HR - 3. pole	EL. TROUBA	A	I.NP	stávající	--
WL121	HR - 3. pole	EL. TROUBA	A	I.NP	stávající	--
WL122	HR - 3. pole	VARNÝ KOTEL	A	I.NP	stávající	--
WL123	HR - 3. pole	VARNÝ KOTEL	A	I.NP	CXKH-R 5Jx10	44
WL124	HR - 3. pole	SMAŽÍCÍ PÁNEV	A	I.NP	stávající	--
WL125	HR - 3. pole	SMAŽÍCÍ PÁNEV	A	I.NP	stávající	--
WL126	HR - 3. pole	STÁVAJÍCÍ VO	A	I.NP	stávající	--
WL127	HR - 3. pole	KONVEKTOMAT	A	I.NP	stávající	--
WL128	HR - 3. pole	MYCÍ STROJ	A	I.NP	CXKH-R 5Jx10	44
WL129	HR - 3. pole	UNI. KUCH.STROJ	A	I.NP	stávající	--
WL130	HR - 3. pole	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ	A	I.NP	stávající	--
WL131	HR - 3. pole	DIGI VÁHA	A	I.NP	stávající	--
WL132	HR - 3. pole	NÁŘEZOVÝ STROJ	A	I.NP	stávající	--
WL133	HR - 3. pole	RES	A	I.NP	stávající	--
WL134	HR - 3. pole	ZÁSUVKA	A	I.NP	stávající	--
WL135	HR - 3. pole	ZÁSUVKA	A	I.NP	stávající	--
WL136	HR - 3. pole	ZÁSUVKA	A	I.NP	stávající	--
WL137	HR - 3. pole	ZÁSV., ZMĚKČ.VODY	A	I.NP	stávající	--
WL138	HR - 3. pole	MAR	A	I.NP	stávající	--
WL139	HR - 3. pole	ZÁSV. MÍSTN.16,17	A	I.NP	stávající	--
WL140	HR - 3. pole	ZÁSUVKA	A	I.NP	stávající	--
WL141	HR - 3. pole	OSVĚTLENÍ CHODBA	A	I.NP	stávající	--
WL142	HR - 3. pole	OVLÁDÁNÍ	A	I.NP	stávající	--
WL143	HR - 3. pole	VÝVOD VO	A	I.NP	stávající	--
WL144	HR - 3. pole	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ	A	I.NP	stávající	--
WL145	HR - 3. pole	DIGESTOŘ	A	I.NP	CXKH-R 5Jx2,5	44
WL146	HR - 3. pole	REZERVA	A	I.NP		--
WL147	HR - 3. pole	REZERVA	A	I.NP		--
WL148	HR - 3. pole	REZERVA	A	I.NP		--
WL149	HR - 3. pole	KONVEKTOMAT	A	I.NP	CXKH-R 5Jx10	44
WL150	HR - 3. pole	VÝROBNÍK NÁPOJŮ	A	I.NP	CXKH-R 5Jx4	44
WL201	HR - 2. pole	R 7	C	II.NP	CXKH-R 4Jx10	69,6
WL202	HR - 2. pole	R 10	D	II.NP	CXKH-R 4Jx10	106,8
WL203	HR - 2. pole	R 6	C	I.NP	CXKH-R 4Jx10	57,6
WL204	HR - 2. pole	R 3	B	I.NP	CXKH-R 4Jx10	71,4
WL205	HR - 2. pole	R 9	D	I.NP	CXKH-R 4Jx10	81,6
WL209	HR - 2. pole	zásuvky čerpadla	A	I.NP	stávající	---
WL213	HR - 2. pole	světla výměník	A	I.NP	stávající	---
WL214	HR - 2. pole	tel. ústředna	A	I.NP	stávající	---
WL215	HR - 2. pole	RTV MAR	A	I.NP	stávající	---

WL216	HR - 2. pole	zvonek	A	I.NP	stávající	---
WL217	HR - 2. pole	PT č 1	A	I.NP	stávající	---
WL301	pojistková skříň	HR - 3. pole	A	I.NP	stávající	---
WL302	HR - 3. pole	R- Školník	A	I.NP	CXKH-R 4Jx6	18
	HR - 1. pole	HR - 2. pole	A	I.NP	H07V-K 1x95	15
	HR - 2. pole	HR - 3. pole	A	I.NP	H07V-K 1x95	15
	HR - 1. pole	ZEMNÍCÍ KABEL			CYA 25	114