

Popis technického stavu předmětu převodu

Topné zařízení sestává ze tří stacionárních kondenzačních kotlů Hamworthy WESSEX ModulMax 120/360ci uspořádaných kaskádovitě; kotle jsou umístěny v technické místnosti v podkroví objektu v ulici Nemocniční 638/18 v Praze 9.

Při prohlídce bylo konstatováno, že vzhledem k výkonu jednotlivých plynových kotlů (jeden kotel má výkon 23 kW až 119 kW, všechny kotle pak 23 kW až 333 kW, tj. podle ČSN

07 0703, se jedná o kotelnu III. Kategorie.

Je zajištěno automatické doplňování systému včetně odvzdušňování.


Topné zařízení bylo uvedené do provozu dne 31. 12. 2013.

Stav topného zařízení:

Funkční, nedbalá údržba

Topné zařízení je v původním stavu a je funkční, avšak je nutné dokončit úpravy demontovaných měřicích zařízení. Podle vyjádření správce kotelny nebylo během provozu potřeba (kromě uvedených nutných úprav) provádět žádné významné opravy.

Fotodokumentace



**„Odkup plynové kotelny,
Nemocniční 638/18, Vysočany, Praha 9“**
výběrové řízení – příloha č. 5 otevřené výzvy k podání nabídek



výběrové řízení – příloha č. 5 otevřené výzvy k podání nabídek

