

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Jičín – ulice Konecchlumského
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičín dne 20. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 18. 8. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 3:

1. Ve výkazu výměr v listu 00 1 Náklady – Vedlejší a ostatní náklady, položka č. 13 - Zřízení a odstranění suchovodu v délce cca 100 m.

V projektové dokumentaci jsme nenašli bližší popis k provizornímu vedení (suchovodu). V technické zprávě na straně 8. je pouze, že nedílnou součástí díla, a tedy i smluvní ceny je: „zřízení suchovodu včetně dodávky potřebného materiálu a jeho následné odstranění“

Výkaz výměr uvažuje cca se 100 m.

Jak je tedy se suchovodem uvažováno? Která část se má provizorně napojit, jsou známa místa napojení (v šachtě, musí se hloubit)? Jaká je uvažovaná dimenze suchovodu? Bude zapotřebí zkrácený rozbor vody i na provizorním vodovodu.

2. Ve výkazu výměr v listu 00 1 Náklady – Vedlejší a ostatní náklady
Jsme nenašli položku zhotovení geometrických plánů?

Bude investor geometrické plány vyžadovat? Případně v jakém rozsahu budou vyžadovány? Doplní investor položku do Výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 3:

1. Zadavatel požaduje nacenit suchovod v délce 100 m (materiál PE Ø40 mm, max. 8 přípojných míst), včetně zkráceného rozboru vody. Skutečná poloha přípojek bude řešena samostatně v rámci zemních prací pro všech 18 přípojek pod textem sondy.
2. Na rekonstrukci vodovodu a opravu kanalizačních šachet zadavatel nepožaduje zhotovení geometrických plánů.

V souladu s § 54 odst. 5 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z termínu 24. 8. 2021 do 10 hod. na nový termín pro podání nabídek 27. 8. 2021 do 10 hod.

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města

