

Vysvětlení č. 1

k veřejné zakázce

„Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část - NOVÉ VYHLÁŠENÍ“

Veřejný zadavatel **Obec Bitozeves**, IČ: 00556238, se sídlem: Bitozeves 50, PSČ 44001, zastoupený Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou (dále také jako „**zadavatel**“), ve veřejné zakázce s názvem „**Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část - NOVÉ VYHLÁŠENÍ**“, Vám tímto poskytuje následující vysvětlení č. 1.

Zadavatel poskytuje tímto vysvětlení k položkovému rozpočtu

položka 23 – drenážní trubka - trubka o pr. 125mm

položka 34 - bude obnovena vrchní vrstva o tl. 100mm kamenivem 0-32, vč. hutnění

položka 35 - budou obnoveny vrstvy

Nástřík spojovacího postřiku: (1-2 mm)

Vršná vrstva (Asfaltový koberec): 80mm

Obrusná vrstva: e 40-50 mm.

Ložná vrstva: 60-100 mm

Podkladní vrstva z drceného kameniva: 150-200 mm.

Štěrkodrtěová vrstva: 200-300 mm.

Zhutněné podloží

položka 66 čerpací šachta – podrobnosti obsaženy v technické zprávě str. 3 + v dokumentu D2 - Návrh čerpací stanice odpadních vod

Zadavatel poskytuje tímto upřesnění k zadávací dokumentaci čl. 2 odst. 2.1 k „Umístění řídící jednotky ČOV zařídí zadavatel na své náklady“ – to znamená instalace a zprovoznění na náklady zadavatele.

V Praze dne 13.5.2025

Mgr. Kateřina Bubeníková, advokátka