

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Úprava potrubních rozvodů v hlavním výrobním bloku“

sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 19. 06. 2025):

Dotaz 1)

V zadávací dokumentaci jsou uvedeni pouze dodavatelé LDM a KSB. Je možné využít i jiné dodavatele?

Informace zadavatele:

Zadavatel v zadávací dokumentaci neuvádí konkrétní dodavatele nebo komponenty.

Pokud ve výjimečných případech obsahuje zadávací dokumentace přímé nebo nepřímé odkazy na určitého dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užité či průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

Dotaz 2)

Šoupátka budou dodaná s obtokem podle normy vč. 1 uzavírací armatury?

Informace zadavatele:

Uzavírací (přehradní) armatury od dimenze DN 150 a větší budou dodána a vybaveny obtokovými ventily. Obtokové ventily budou sloužit pro vyrovnání tlaku, prohřívání tras a

plnění. Obtokové ventily budou dle konstrukce buď přímo součástí armatur nebo vsazené do potrubí. Obtokové ventily pro zajištění těsnosti budou zdvojené.

Pro prohřívání parovodů, horkovodů, napájecích větví, dle projektového řešení budou obtokové ventily instalovány vždy.

UPOZORNĚNÍ: Armatury musí být oboustranně těsné ve třídě těsnosti A

Dotaz 3)

Šoupátka s elektropohonem mají být dodaná s obtokem, kde bude armatura ruční nebo armatur s elektropohonem?

Informace zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby uzavírací (přehradní) armatury s elektropohonem, kde je nutný obtok, byly dodány s armaturou s elektropohonem.

Pro najíždění a odstavování zařízení, budou přehradní armatury vč. obtoku vybaveny elektropohony.

UPOZORNĚNÍ: Armatury musí být oboustranně těsné ve třídě těsnosti A

Dotaz 4)

Prosíme o zaslání schéma zapojení elektropohonů

Informace zadavatele:

Přílohou Vysvětlení III zasíláme typová schémata zapojení stávajících elektropohonů

UPOZORNĚNÍ: Zhotovitel v rámci plnění díla bude realizovat nákup a montáž ale ne samotné zapojení elektropohonů.

Přílohy: MSP1110KC3--F18E1 TPA00R1BB-101-000 ON OFF.pdf
MSP1110KC3--F18E1 TPA00R1BB-1E1-000 ON OFF vysilac polohy.pdf
TPCH-1B1-1HF-A000 TPA00R100-0I1-000 CONTROL FM.pdf

Most - Komořany dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

Vladimír Hyněš

(podepsáno elektronicky)