

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu:					
Druh sítí	Plynovod	Vodovod	Kanalizace	Sílové	Sdělovací
Plynovod	0,40	0,50	1,00	0,60	0,40
Vodovod	0,50	0,60	0,60	0,40	0,40
Kanalizace	1,00	0,60		0,50	0,50

Nejménší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti DN			
DN	Nejménší šířka rýhy (OD + x) m		
	zapažovaná rýha	nezapažovaná rýha	
		$B > 60'$	$B \leq 60'$
≤ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	
>225 až ≤ 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
>350 až ≤ 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40
>700 až ≤ 1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40
>1200	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40

U úseku OD = x odpovídá $x/2$ nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a silnicí rýhy po obou stranách, kde OD je výšší jmenovitá hloubka v m.

B je šířka silnicí srovnávací rýhy, měřený k vodorovné ose (viz Nejménší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy).

<i>Odpor. proj.:</i>	Ing. Martin David	<i>LM</i>
<i>Vypracoval:</i>	Andreas Schmidt	<i>AS</i>
<i>Kontroloval:</i>	Ing. Martin David	<i>LM</i>
<i>Kraj:</i>	Ústecký	<i>Místo:</i> Petrohrad - Černčice
<i>Objednatel:</i>	Obec Petrohrad - č.p.146, 439 85 Petrohrad; IČ: 00480975	

AZCONSULT®
spol. s r. o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 240 888
Telefax: 475 240 864
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

Nejmenší dovolené krytí:

Druh sítí	Chodník	Vozovka	Volný terén
Kanalizace	1,00 ¹⁾	1,80 ¹⁾	1,00 ¹⁾
Vodovod	1,00	1,50	1,00

1) Podle místních podmínek – doporučuje se

<i>Adresa:</i> Petrohrad, Černčice - prodloužení kanalizačního výtlaku na COV	<i>Zn. souboru:</i> ...
	<i>Snapsť:</i> PÚR.DSP/DPS <i>Formát:</i> 8×A4
<i>Výkres:</i> Vzorové uložení potrubí	<i>C. zak.:</i> 22.042 <i>C. parč.:</i> ...
	<i>Datum:</i> XI. 022 <i>C. příloha:</i> ...
	<i>Mořítok:</i> ... D.1.2.3
DOKUMENTACIJE UŽÍVAT POLIZE VE SVÝMUSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POLIZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASÍ AŽ CONSULT spol. s r.o.	