

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 06 Hradec Králové 6
Tel.: 495 402 654 – ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

naše značka
125018

vyřizuje / linka
Jindrová /71

Hradec Králové
19. 3. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce na stavební práce č. 125018 zadávané v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) s názvem:

„Oprava školního hřiště Masarykovy základní a Mateřské školy, Hradec Králové – Plotiště“

1. Identifikační údaje zadavatele:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52)
Sídlo: Hradec Králové 6, Na Brně 362, PSČ 500 06
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
bankovní spojení: 636270217/0100
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Haken, 731 131 044, haken@tshk.cz

(dále jen „TSHK“ nebo „zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

2. Úplné znění dotazu potenciálního účastníka ze dne 17. 3. 2025:

Vážení,
v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na výše zmíněnou veřejnou zakázku, Vám zasíláme následující žádost o vysvětlení.

1. V objektu SO 02 Tenisové hřiště – je uvažováno s odstraněním umělého trávníku v celkové tloušťce 25mm. Nově navržená skladba má však celkovou tloušťku 90 mm. Pokud je stávající plocha zarovnaná k horní hraně obruby, pak by úroveň nové plochy byla 65 mm nad stávající obrubou.

Žádáme o vysvětlení.

2. V objektu SO 02 Tenisové hřiště – je navržena elastická podložka z SBR granulátu. Domníváme se, že pokud se bude jednat o podložku pouze z SBR granulátu, bude tato podložka příliš měkká a nemusel by být zaručen požadovaný odskok míče. Standardně se v případě dodávky podložky pod umělou travu uvažuje o podložce ze směsi SBR granulátu a drobného kameniva.

Dále upozorňujeme, že v PD není podložka vůbec řešena, v PD je uvedené štěrkové podloží. Podložka se nachází pouze ve výkazu výměr. Žádáme o vysvětlení.

3. V rámci rekonstrukce atletického oválu je požadováno odfrézování jedné vrstvy asfaltu. Domníváme se, že toto řešení není zcela vhodné a že by mohlo dojít k rozlámání a hlavně k ucpání zbylé spodní vrstvy asfaltu, kdy by se tato vrstva mohla stát pro vodu minimálně propustnou. Žádáme o vysvětlení.

Děkujeme za Vaši odpověď a spolupráci.

3. Odpověď zadavatele:

Ad 1) Po odstranění stávajícího umělého trávníku dojde k upravení případně doplnění stávající vrstvy jemné kamenné drtě frakce 0 – 4 mm tl. 10 – 30 mm a na tu bude instalován nový umělý trávník – viz technická zpráva projektové dokumentace.

Add 2) Skladba bude provedena dle výkresu D1.7 a popisu v technické zprávě, ve kterém není elastická podložka součástí skladby hřiště. Ve výkazu výměr byla chybně uvedena položka „Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm“. V souvislosti s tím zadavatel vydává nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tuto položku neobsahuje.

Add 3) Po konzultaci s autorem projektové zadavatel trvá na provedení rekonstrukce atletického oválu tak jak je určena projektovou dokumentací.

4. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Vzhledem k vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: **do 15. 4. 2025 do 10,00 hodin.**

5. Seznam příloh vysvětlení zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ