

OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)	POZNÁMKA
!	PŘECHODY JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN JSOU ŘEŠEŠNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH LIŠŤ. LIŠTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM, např. ze systému SCHLÜTER UKONČENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH U STĚNY BUDE ŘEŠEN ČISTÝM DETAILEM POMOCÍ KORKOVÉHO PÁSKU V ROVINĚ PODLAHY, NEPŘÍPUSTNÉ JE POUŽITÍ LIŠŤ! SOKL NA OMÍTKÁCH BUDE ŘEŠEN BEZBARVÝM NÁTĚREM POROSIL NA FINÁLNÍCH OMÍTKÁCH DO VÝŠKY 10cm NAD PODLAHOU. NEPŘÍPUSTNÉ JE OBKLÁDÁNÍ SOKLU, LIŠTOVÁNÍ ATD...		
P.7	KERAMICKÁ DLAŽBA + PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (koupelny 2np) -KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 6mm druh a barva bude určena architektem před provedením SPÁROVÁNÍ – spárovací hmota dle druhu a typu dlažby, barva bude určena architektem -LEPIDLO -POJISTNÁ HYDROIZOLACE -CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 75mm (MIN.53mm NAD TRUBKOU PODLAHOVÉHO TOPENÍ) uložení topných trubek pomocí svorek do akustické izolace -AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI ISOVER T-P3 tl. 40mm -PRKENNÝ ZÁKLOP Z PODLAHOVÝCH PALUBEK P+D tl. 25mm -NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY – hoblované, tl. 240mm -PODHLÉD – DŘEVĚNÁ BÍODESKA tl. 22mm povrchová úprava: voskování desky kotvit pohledovou (čistou) stranou směrem dolů	TL.4.10mm 	DRUH DLAŽBY POTVRDÍ ARCHITEKT PŘED REALIZACÍ. PO UPŘESNĚNÍ DRUHU DLAŽBY A PŘED REALIZACÍ BUDE VYPRACOVÁN ZÁVAZNÝ SPÁROŘEZ. SPÁROVACÍ HMOTA BUDE UPŘESNĚNA ARCHITEKTEM. SPÁROVACÍ HMOTA A LEPIDLO DODAT OD JEDNOHO VÝROBCE V RÁMCI SYSTÉMU VYROVNÁNÍ PODKLADU PRO DLAŽBU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU NEBO ZBROUŠENÍM JE NUTNÉ V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI PODKLADU VĚTŠÍ NEŽ ±2mm NA 2m LATI. PŘI POKLÁDCE POTĚRU JE TŘEBA DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE POTĚRU A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. POTĚR DILATOVÁN PO OBVODU PRUŽNÝM PÁSKEM tl.20mm DÁLE BUDE DILATOVÁN: U PLOCH MAZANINY > 40 m2 U DELEK STRAN > 8 m U POMĚRŮ STRAN A : B > 1 : 2 PŘED POKLÁDKOU PROVÉST VEŠKERÉ ROZVODY ZTI, UT, A EL KTERÉ VEDOU PODLAHOU, PŘÍPADNĚ ULOŽIT CHRÁNIČKY PRO NÁSLEDNÉ PROTAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODKLAD URČENÝ K NANESENÍ PENETRACE MUSÍ BÝT ČISTÝ, SUCHÝ, ROVNÝ, SOUDRŽNÝ A BEZ OSTRÝCH VÝČNĚLKŮ. NESOUDRŽNÉ ČÁSTI A VÝČNĚLKÝ JE TŘEBA ODSTRANIT A PLOCH VYSPRAVIT. OLEJE, TUKY A JINÉ NEČISTOTY JE TŘEBA Z PODKLADU ODSTRANIT. S IZOLACÍ ISOVER T-P3 BUDE POUŽIT PÁSEK ISOVER N/PP
P.8	STROP BEZ P.T. A NÁŠLAPNÉ VRSTVY (pódium ve 2np) -CEMENTOVÝ POTĚR (P20), CEMIX tl. 75mm -AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI ISOVER T-P3 tl. 40mm -PRKENNÝ ZÁKLOP Z PODLAHOVÝCH PALUBEK P+D tl. 25mm -NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY – hoblované, tl. 240mm -PODHLÉD – DŘEVĚNÁ BÍODESKA tl. 22mm povrchová úprava: voskování desky kotvit pohledovou (čistou) stranou směrem dolů	TL.393mm 	