

OZN.	POPIS VRSTEV (i / e)	TLOUŠŤKA CELKEM (mm)
S.2	STŘECHA ŠIKMÁ SE ZATEPLENÍM – SKLON 11° / 9° Součinitel prostupu tepla konstrukce $U = 0.12 \text{ W.m-2.K-1}$ Odpor při prostupu tepla konstrukce $RT = 8.08 \text{ m2.K/W}$ dle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946 - PLECHOVÁ STŘEŠNÍ ŠABLONA SE VZHLEDEM FALCOVANÉ KRYTINY NAPŘ RUUKKI CLASSIC, BARVA RR2H3 á 500mm - LAŽOVÁNÍ 40x60mm á 250mm (DLE MONTÁŽNÍHO LISTU VÝROBCE) - KONTRALATĚ NA KROKVÍCH 30x40mm, VĚTRANÁ MEZERA tl.30mm - POJISTNÁ HYDROIZOLACE – DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE LEHKÉHO TYPU JAKO DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – NAPŘ.DEKTEN MULTI-PRO - DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE PRO ŠIKMÉ STŘECHY S NÍZKÝM SKLONEM např.: STEICO SAFE tl.52mm 2500x600mm SPOJOVÁNÍ FOLIE SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM STEICOmuli glue - KROKVE 180x80mm á 1000mm, MEZIKROKEVNÍ ZATEPLENÍ NA BÁZI DŘEVA Elastická tepelně-akustická izolace s nízkou tepelnou vodivostí Např.: STEICO flex 036/ STEICO flex 038 tl.180mm - PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA S DIFUZNÍM ODPOREM - LAŽOVÁNÍ 60x40mm, MEZI NIMI TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI DŘEVA, ZÁROVEŇ SLOUŽÍ JAKO MEZERA PRO VEDENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ A ROZVODŮ Např.: STEICO flex 036/ STEICO flex 038 tl.40mm - ZÁKLOP Z BIODESKY tl.19mm, P+D VNITŘNÍ STRANA POHLEDOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VYTVRZOVAČÍ VOSK, BEZBARVÝ POZNÁMKA - SKLADBA MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY - Při provádění je nutné dodržet montážní pokyny dodavatele - parotěsnou vrstvu napojit na okolní konstrukce - dřevěné prvky v konstrukci opatřit nástřikem proti dřevokazským účům a houbám	celk.tloušťka = 365mm  