

ZÁSObNÍK TEPLÉ VODY /B/:
VISSMANN VITOCEL 300-B
objem: 500 l
rozměry: 850x1955mm

TLAKOVÁ ZESILOVACÍ STANICE
ZSC-35V-2200
OBJEM NÁDOBY: 33 litrů
ROZMĚRY D/h: 850x1955mm

TEPELNÉ ČERPADLO

sání:
KK - R 250 D - 6/4"
výtlak:
KK - R 250 D - 5/4"

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU
ROZMĚR 500x1500x1500mm
OBJEM: 1,125 m3
UŽITNÝ OBJEM:1,00 m3
NÁTOK: MECHANICKÝ PLOVÁKOVÝ VENTIL PPR-ART-140-5/4"

HD - PE 40 x 3,7
(vodovodní přípojka)
přívod vody do
akumulační nádoby

ZÁSObNÍK TOPNÉ VODY /A/:
VISSMANN VITOCEL L-100
objem: 500 l

koordinace s potrubím
ústředního vytápění !

vodovodní stoupačka do podkrovní:
SV - KK - R 250 DS s vypouštěním - 3/4"
TV - KK - R 250 DS s vypouštěním - 3/4"
CIRK - KK - R 250 DS s vypouštěním - 1/2"

vodovodní stoupačka do podkrovní:
SV - KK - R 250 DS s vypouštěním - 3/4"
TV - KK - R 250 DS s vypouštěním - 3/4"
CIRK - KK - R 250 DS s vypouštěním - 1/2"

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
Č.MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJ	PLOCHA m2	OZN.PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
			POVRCH PODLAHY	SOKL/OBKŁAD	S.V., POHLED
1.01	VSTUPNÍ HALA	8,71	KAMENNÁ DĚLAŽBA	MASIVNÍ DŘEVO	FASÁDNÍ PRKNA
	P.3		W.1, W.2	–	
1.02	CHODBA	6,04	KAMENNÁ DĚLAŽBA	MASIVNÍ DŘEVO	BIODESKA
	P.1		W.1, W.3	–	
1.03	KOUPELNA	3,06	KER. DĚLAŽBA	KERAM. OBKŁAD	–
	P.5		–	–	
1.04	KOUPELNA	3,87	KER. DĚLAŽBA	KERAM. OBKŁAD	–
	P.5		–	–	
1.05	POKOJ	19,44	DŘEVĚNÁ PRKNA	MASIVNÍ DŘEVO	BIODESKA
	P.2		W.1, W.3	–	
1.06	POKOJ	17,54	DŘEVĚNÁ PRKNA	MASIVNÍ DŘEVO	BIODESKA
	P.2		W.1, W.3	–	
1.07	POKOJ	12,81	DŘEVĚNÁ PRKNA	MASIVNÍ DŘEVO	BIODESKA
	P.2		W.1, W.3	–	
1.08	OBÝVACÍ POKOJ	42,75	DŘEVĚNÁ PRKNA	MASIVNÍ DŘEVO	BIODESKA
	P.2		W.1, W.3	–	
1.09	SPÍŽ	2,99	DŘEVĚNÁ PRKNA	MASIVNÍ DŘEVO	BIODESKA
	P.2		W.1, W.3	–	
1.10	WC	1,56	KER. DĚLAŽBA	KERAMICKÝ OBKŁ.	BIODESKA
	P.5		–	–	
1.11	ŠATNA	6,26	KAMENNÁ DĚLAŽBA	MASIVNÍ DŘEVO	BIODESKA
	P.1		W.1, W.3	–	
1.12	SCHODIŠTĚ	2,79	DŘEVĚNÁ PRKNA	MASIVNÍ DŘEVO	(BIODESKA)
	–		W.1, W.3	–	
1.13	KOLÁRNA	8,30	KAMENNÁ DĚLAŽBA	MASIVNÍ DŘEVO	–
	P.3		W.2	–	
1.14	TECH. MÍSTNOST	9,87	KAMENNÁ DĚLAŽBA	MASIVNÍ DŘEVO	–
	P.3		W.2	–	

armatury - vstup SV do zásobníku TV:

KK - R 250 D - 5/4"

VK - 1/2"

jednosměrný ventil - 5/4"

přípojka manometru

regulační ventil průtoku - 5/4"

KK - R 250 D - 5/4"

pojistný přetlakový ventil
(pozorovatelné ústí odfukového potrubí)

VK- 1/2"

membranová expanzní nádoba pro pitnou vodu

napojení zásobníku vody

armatury - výstup TV ze zásobníku TV:

KK - Giacomini R 250 D - 5/4"

termostatický ventil - 5/4"

armatury - cirkulace TV :

KK - Giacomini R 250 D - 3/4"

filtr s nerez sítkem - 3/4"

KK - Giacomini R 250 D - 3/4"

zpětný ventil - 3/4"

cirkulační čerpadlo TV - provedení bronz

±0,000= 1104,35 BpV

INVEZTOR
NOVOSTAVBA CHATA MODRAVA
parc.č.1547
k.ú. Filipova Hut

Janáčkovo nábřeží 85/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov
t:+420 777034431
m:biza.architekt@gmail.com
www.bizaarch.cz

PRŮJEDY A POPLKY

INVESTOR
OBEC MODRAVA
Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory

ARCHITEKT
ING.ARCH.MGA.JIŘÍ BIZA, ING.ARCH.TOMÁŠ NOVOTNÝ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.ARCH.MGA.JIŘÍ BIZA
VYPRACOVATEL
ING.ARCH.TOMÁŠ NOVOTNÝ, VLADIMÍR ŠLECHTA

Č.PRŮJEDY

VÝKRES

VODOVOD

PŮDORYS 1.NP

1:50

ČÍSLO DOKUMENTACE

ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

STUPĚŇ DOKUMENTACE

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÍSLO
JB_09

PRŮJEDY
4 A4

DATA
02/2018

D.4.1.

05

VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 121/2000 ŠB.