

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka	Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská – Novoborská
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Ev. č. VVZ	Z2024-054034
Zadavatele	Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/481d7a41-8176-4a42-9f2d-23d1a76134f5
Elektronický nástroj	https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00063894

Na zadavatele se dne 2. prosince 2024 obrátil skrze elektronický nástroj jeden z dodavatelů s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v zachované zákonné lhůtě vysvětlení níže poskytuje. Odpověď zadavatele je vždy pod dotazem:

OTÁZKA 1: Žádáme Zadavatele o doložení laboratorních protokolů zkoušek PAU.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Protokoly zkoušek PAU jsou přílohou tohoto vysvětlení.

OTÁZKA 2: V technické zprávě SO 101 se nachází skladby komunikací. Avšak u vrstvy ŠDA chybí označení frakce. Žádáme Zadavatele o stanovení frakce kameniva.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Štěrkodrt' ŠDa je označení pro štěrkodrt' s rovnoměrně rozloženou frakcí kameniva 0/63. ŠDa v PD (vč. technické zprávy) je tedy ekvivalentem pro označení ŠD 0/63.

OTÁZKA 3: Ve vzorových příčných řezech SO 101 se nachází skladby komunikací. Avšak u vrstvy ŠDA chybí označení frakce. Žádáme Zadavatele o stanovení frakce kameniva.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Štěrkodrt' ŠDa je označení pro štěrkodrt' s rovnoměrně rozloženou frakcí kameniva 0/63. ŠDa v PD (vč. vzorových příčných řezů) je tedy ekvivalentem pro označení ŠD 0/63.

Příloha: - Protokoly PAU

V Praze dne 3. prosince 2024

JUDr. Petr Suchomel, advokát,
i.s. Mgr. Františka Steidla, advokáta, zástupce zadavatele