

Dm. R+S	Číslo místnosti	Číslo okruhu	Sp/Sp' [m2]	Qpdl [W]	Teplotní spád	Delta tr- "L" [m]	Rozteč "r" [mm]	ti [°C]	tp [°C]	RS2.1	
	2.30	1	6,6/6,6	630	4,0/32°C	4,4/16	150	20	28,3		
	2.31	2	15,4/15,4	920	4,0/32°C	52/10	300	20	25,2		
	2.06a	3	11,4/10,2	720	4,0/32°C	51/10	225	20	26,1		
	2.06	4	18,9/18,9	1140	4,0/32°C	63/20	300	20	25,2		
	2.06	5	18,9/18,9	1140	4,0/32°C	63/20	300	20	25,2		
	2.05.2	6	18,3/18,3	1110	4,0/32°C	61/20	300	20	25,2		
	2.08.e	7	5,2/5,2	410	4,0/32°C	18/18	300	15	21,8		
	2.08	8	4,2/4,2	250	4,0/32°C	14/10	300	20	25,2		
	2.08a	8	1,9/1,9	180	4,0/32°C	13	150	20	28,3		
	2.08b	8	1,2/1,2	120	4,0/32°C	8	150	20	28,3		
	2.08c	8	1,9/1,9	180	4,0/32°C	13	150	20	28,3		
	2.08d	8	1,2/1,2	120	4,0/32°C	8	150	20	28,3		
	2.13	9	9,1/9,1	710	4,0/32°C	31/12	300	15	21,8		
	2.09	10	11,7/11,7	920	4,0/32°C	39/14	300	15	21,8		

KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
PVC

RS2.4								
2.12.2	1	11,6/11,6	820	4,0/32°C	52/6	225	20	26,1
2.12.2	2	11,6/11,1	780	4,0/32°C	52/6	225	20	26,1
2.16	3	11,3/11,3	680	4,0/32°C	38/2	300	20	25,2
2.19a	4	1,8/1,8	180	4,0/32°C	12/16	150	15	23,9
2.12.1	5	17,9/17,9	1070	4,0/32°C	60/14	300	20	25,2
2.12.1	6	17,9/16,6	1000	4,0/32°C	60/14	300	20	25,2
2.02.2	7	13,4/13,4	700	4,0/32°C	45/18	300	22	26,5
2.02.2a	7	2,8/2,0	140	4,0/32°C	14	150	24	30,2
2.02.1	8	13,4/13,4	700	4,0/32°C	45/28	300	22	26,5
2.02.1a	8	2,8/2,0	140	4,0/32°C	14	150	24	30,2
2.02.4	9	13,0/13,0	680	4,0/32°C	44/28	300	22	26,5
2.02.4a	9	2,8/2,0	140	4,0/32°C	14	150	24	30,2
2.02.3	10	13,0/13,0	680	4,0/32°C	44/18	300	22	26,5
2.02.3a	10	2,8/2,0	140	4,0/32°C	14	150	24	30,2
2.12.2	11	18,6/18,2	1100	4,0/32°C	62/2	300	20	25,2

PVC
PVC
PVC
ČZ
PVC
PVC
PVC


KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC

RS2.2								
2.05.1	1	18.2/18.2	1090	4.0/32°C	61/14	300	20	25.2
2.07	2	18.2/18.2	1090	4.0/32°C	61/12	300	20	25.2
2.07	3	18.2/18.2	1090	4.0/32°C	61/12	300	20	25.2
2.19	4	36.7/20.0	1200	4.0/32°C	67/6	300	20	25.2
2.04a	5	13.8/12.6	760	4.0/32°C	46/26	300	20	25.2
2.21	6	7.6/7.6	730	4.0/32°C	51/6	150	20	28.3
2.15a	7	7.4/7.4	590	4.0/32°C	25/26	300	15	21.9
2.15	8	15.0/15.0	880	4.0/32°C	100/10	150	24	29.1
2.18	9	10.6/10.6	760	4.0/32°C	71/4	150	24	30.2
2.17	10	17.8/17.8	1010	4.0/32°C	60/4	300	20	25.2

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC

RS2.3								
2.015	1	13.0/13.0	670	4.0/32°C	4.4/4.	300	22	26.5
2.015a	1	2.8/2.0	14.0	4.0/32°C	14	150	24	30.2
2.03a	2	15.5/14.2	770	4.0/32°C	52/4.	300	24	28.7
2.014	3	13.0/13.0	670	4.0/32°C	4.4/10	300	22	26.5
2.014a	3	2.8/2.0	14.0	4.0/32°C	14	150	24	30.2
2.025	4	13.0/13.0	670	4.0/32°C	4.4/24	300	22	26.5
2.025a	4	2.8/2.0	14.0	4.0/32°C	14	150	24	30.2
2.013	5	13.4/13.4	700	4.0/32°C	4.5/24	300	22	26.5
2.013a	5	2.8/2.0	14.0	4.0/32°C	14	150	24	30.2
2.012	6	13.4/13.4	700	4.0/32°C	4.5/14.	300	22	26.5
2.012a	6	2.8/2.0	14.0	4.0/32°C	14	150	24	30.2
2.011	7	13.4/13.4	700	4.0/32°C	4.5/5	300	22	26.5
2.011a	7	2.8/2.0	14.0	4.0/32°C	14	150	24	30.2
2.03b	8	18.5/17.5	910	4.0/32°C	83/16	225	24	28.5

PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC
KERAMICKÁ DLAŽBA
PVC

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203, Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor		
ZHOTOVITEL : Ing.arch. Jan Hochman - Aleš Hl. autorizovaný architekt ČKA 00752 IČ: 11015802 K Bříčce 1656/65, 50008 Hrádek Králové 8		
SPOLUPRÁCE : Ing.arch. Pavel Zadrobilek ČKA 02 868, IČ: 44414471		
ZHOTOVITEL ODDÍLU : Ing. Jan Nepřas PPE s.r.o. PARUBICE		
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR		
STUPEŇ: DSP+DPPS		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 BUDOVA ("NOVÁ PSYCHIATRIE") STAVENIŠTĚ "A"	DATAUM : 04/2015
PROFESÉ	D.14.3 VYTÁPĚNÍ	PARÉ. č.: ---
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.Jan Nepřas	MÉRITKO: ---
SPECIFIKACE PD.2 (2.NP)		ČÍSLO V.: D.14.3_2.26