



Legenda PBS :

- požárně dělící konstrukce
- N3.1 - III ohrazení požárního úseku
- △ EI 30 označení požárního úseku
- EI 30 požadovaná požární odolnost stropu
- REI 30 požadovaná požární odolnost SDK konstrukcí a sendvičových příček platí pro všechny požárně dělící konstrukce
- EW15DP3 požadovaná požární odolnost nosné požárně dělící stěny
- požární uzávěr omezující šíření tepla
- požární odolnost 15 minut, hořlavá k-ce DP3
- k bytům není požadován samozavírač
- směry úniku v budově
- směry úniku z objektu v 1.NP
- △ přenosný hasicí přístroj s hasebnou schopností dle 2.9.3 TZPO
- △ a 1PHP 21A PG6 k hlavnímu domovnímu rozvaděči
- požárně nebezpečný prostor
- předpokládá se sálání ze střešních oken směrem vzhůru, bez zakreslení?
- zařízení autonomní detekce a signalizace v bytech ve 2.NP a 3.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:
viz textová část TZPO

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Ing. Marie Rusinová, Ph.D. ČKAIT 1005856	
Vypracovala: Ing. M. Rusinová, Ph.D.		Cihlářská 18, 602 00 Brno tel.: 777 037 645 e-mail: marrus@karneval.cz	
Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec		Datum: 08/2015	
Stavba: Stavební úpravy administrativní budovy Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec p.č. 588		Stupeň: projekt pro stavební povolení	
Název výkresu: PŮDORYS 3.NP – PBS		Měřítko: 1:100	Č.výkresu: D1.3.4.