



## Legenda PBS :

-----

**N2.2 - III**

△ REI 45

REW 45

EI 45

RE 45

EW 30DP3

→

→

△

---

⏏

požárně dělící konstrukce  
ohraničení požárního úseku  
označení požárního úseku

požadovaná požární odolnost stropu

požadovaná požární odolnost nosné obvodové stěny 45 minut,  
působení požáru z vnitřní strany

požadovaná požární odolnost požárně dělící nenosné stěny

požadovaná požární odolnost nosného prvku 45 minut

požární uzávěr omezující šíření tepla  
požární odolnost 30 minut, hořlavá k-ce DP3  
k bytům není požadován samozavírač

směry úniku v budově

směry úniku z objektu v 1.NP

přenosný hasicí přístroj s hasebnou schopností dle 2.9.3 TZPO  
a 1PHP 21A PG6 k hlavnímu domovnímu rozvaděči

odstupové vzdálenosti,  
požárně nebezpečný prostor

zařízení autonomní detekce a signalizace v bytech ve 2.NP a 3.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:  
viz textová část TZPO

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vypracovala: Ing. M. Rusinová, Ph.D.

Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec

Stavba: Stavební úpravy administrativní budovy  
Klobásova 9, Brno – Starý Lískovec  
p.č. 588

Název výkresu:

PŮDORYS 2.NP – PBS

Ing. Marie Rusinová, Ph.D.  
ČKAIT 1005856

Cihlářská 18, 602 00 Brno  
tel.: 777 037 645  
e-mail: marrus@karneval.cz

Datum: 08/2015

Stupeň: projekt  
pro stavební povolení

Měřítko:

1:100

Č.výkresu:

D1.3.3.