

Žádost o poskytnutí dodatečných informací č. 5:

Dotaz č. 5:

V soupisech prací obj. A, B, C, F, je v oddíle Elektroinstalace Silnoproud požadováno ocenit svítidla označením „N1“, „N2“, „Z13“. Kniha svítidel však prvky s tímto označením neobsahuje.

Doplní zadavatel do knihy svítidel i prvky uvedené tímto značením, aby bylo možné stanovit cenu se stejnou přesností, jako u ostatních svítidel, která jsou v knize svítidel uvedena?

Odpověď č. 5:

Zadavatel předložil doplňující informace níže.

Svítidlo ozn. "N1"

Únikové svítidlo s piktogramem v LED technologii pro montáž na stěnu
Snížení nákladů na baterie díky obzvlášť nízké spotřebě energie
Minimální požadavky na servis díky dlouhé životnosti LED diod (50 000 hodin)



Svítidlo ozn. "N2"

Únikové svítidlo s piktogramem v LED technologii pro montáž na strop
Snížení nákladů na baterie díky obzvlášť nízké spotřebě energie
Minimální požadavky na servis díky dlouhé životnosti LED diod (50 000 hodin)



Svítidlo ozn. "Z13"

Zářivkové svítidlo přisazené, plechový korpus –barva bílá, rozměry: 65x65x1180mm(š/v/dl)
1x49W T5, IP20,EVG , mléčný kryt



