

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

„ZASTÁVKA – PARKOVIŠTĚ NA ULICI NÁDRAŽNÍ“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den,

máme dotaz k vsakovací dlažbě a kamenivu.

1. Jaká dlažba má být použita?

a) Vsakovací dlažba – čtvercová dlaždice se zvětšenými distančníky, která se používá pro zpevněné plochy, u kterých je žádoucí větší vodopropustnost a snadnější vsakování dešťové vody.

b) Samotný vsak probíhá oproti jiným dlažbám v této kategorii přímo skrze kámen. Póry, které vodu propouštějí, a retenční kanálky slouží zároveň jako zásobník vody, která se odtud může odpařovat, čímž ochlazuje povrch dlažby.

2. Kamenivo v konstrukční vrstvě je uvedeno 4-32, 4-63.

Je možné ho nahradit kamenivem 11-22 nebo 32-63?

Děkujeme za odpověď

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

1. Pod názvem vsakovací dlažba uvedený v projektové dokumentaci se rozumí dlažba s makroporézní strukturou umožňující 100% průsak srážkové vody v celé ploše dlaždice. Nutno vyžadovat u výrobce posouzení propustnosti, např. součinitel propustnosti vody vodopropustné dlažby $K_f = 5 \times 10^{-4}$ m/s je běžně dosažitelný a požadavku vyhovuje.

2. Nestmelené vrstvy uváděné v projektové dokumentaci jsou ze vzorového řešení konstrukce vozovky, kde je požadována propustnost. Ověřením v kamenolomu je možno frakce 4/32 a 4/63 vyrobit, při malém množství výrobku přestavování sítí není pro kamenolom ekonomicky zdůvodnitelné. Z tohoto důvodu upravuji složení konstrukce vozovky na:

Betonová dlažba vsakovací přírodní	DL	80 mm
Lože z kameniva drceného 4/8	L	40 mm
Praný štěrkopísek 2/4	ŠP	100 mm
Sorbční hydrofobní netkaná textilie REO	FB	400 g/m ²
Štěrkodrt' 8/16	ŠDA	200 mm
<u>Štěrkodrt' 16/32</u>	<u>ŠDA</u>	<u>min 150 mm</u>
Celkem		min. 560 mm
Výměna podloží		450 mm
Upravená pláň $E_{def,2} =$		min. 45 MPa.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dobrý den, zasíláme dotazy k akci " Zastávka – parkoviště, ul. Nádražní":

Dotaz č. 1:

SO 101.1, pol. Kontrolní šachta DN 400, vtok, výto DN 100, lit., poklop D400, nástavec DN400 vč. spojky (E8)

Žádáme o specifikaci DN, jestli se jedná o průběžnou nebo sběrnou a zda-li se jedná o 22 nebo 23

kus. Je rozdíl mezi výkazem výměr a výkresovou dokumentací.

Dotaz č. 2:

SO 101.1, pol. palisády pol. 54 – 59.

Žádáme o specifikaci bm u těchto položek

Dotaz č. 3:

SO 101.1, pol. 69 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (B19)

Žádáme o specifikaci frakce.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz č. 1: V souvislosti s dotazem byl opraven výkres: „D.1.6 Výkres drenážní šachty“, kde jsou potřebné údaje uvedeny.

Dotaz č. 2: Zadavatel předkládá výkres: „D.1.9 Výkres palisády“ a v příloze: „D.1.10 Výkaz ploch a kubatur“ jsou uvedeny délky a počty kusů.

Dotaz č. 3: Frakce štěrkodrti je 0-32, dopsáno v soupisu st. p.

Zadavatel v souvislosti se zněním odpovědí na veškeré dotazy v rámci tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 předkládá upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace „*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*“. Současně také zadavatel dále předkládá upravenou technickou zprávu, výkresy D.1.6, D.1.9 a výkaz ploch a kubatur. **Dodavatelé použijí tyto dokumenty ke zpracování svých nabídek.**

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 2. 2026 do 10:00 hodin.** Způsob podání nabídek zůstává nezměněn.

Dne 10. 2. 2026