

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ZADAVATELE

Název veřejné zakázky:	Novostavba jídelny s družinou a stavební úpravy ZŠ a MŠ Bory
Název zadavatele:	Obec Bory
Sídlo zadavatele:	č. p. 232, 594 61 Bory
IČO zadavatele:	00294055
Druh veřejné zakázky:	podlimitní na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Dotazy dodavatele

- 1 Žádáme o zaslání projektové dokumentace k části Bourací práce.
- 2 V PD u LOP je zmíněn parapet mramor, ale v soupisu prací není. Prosíme o kontrolu.
- 3 Objekt: Novostavba, oddíl 766:Konstrukce truhlářské, položka p.č.273_AI okno, včetně kování, provedení dle PD, 1300x3955. Upozorňujeme, že toto okna nelze vyrobit dle PD, má být s panikou nejde tedy sklopné, musí být dveře. Chybí specifikace kování (kliku/klika či kliku/koule). Prosíme o prověření a úpravu.
- 4 Objekt: Novostavba, oddíl 776:Podlahy povlakové Žádáme o kontrolu montáže a dodávky materiálu. Montáž je specifikovaná jako montáž sametového vinylu, ale dodávka je vinyl heterogenní.
- 5 Žádáme o kontrolu a výplní otvorů, jejich specifikaci ohledně součinitele prostupu světla. V projektové dokumentaci je uvedena tato hodnota u oken max. 0,7 W/m²K u dveří potom 0,9 W/m²K. Tyto hodnoty jsou ale dle sdělení dodavatelů a po průzkumu trhu nereálné. Žádáme o prověření a případnou úpravu.

Odpovědi zadavatele

- 1 Projektová dokumentace k části Bourací práce tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.
- 2 V soupisu prací je u LOP uvedeno provedení dle PD. Ve výpise prvků je parapet uveden u příslušných LOP, kde bude instalován.
- 3 Okno O3 resp. únikové dveře nebudou sklopné, omylem zůstalo ve výpise prvků. Kování bude upřesněno na základě výběru zhotovitele (resp. dodavatele výplní) dle jejich možností. V nacenění prosíme o uvažování kliku-koule.
- 4 Vinyl je heterogenní (specifikace viz. návrh interiéru), došlo k chybě při tvorbě výkazu.
- 5 Hodnoty U_w a U_d jsou stanoveny s ohledem na podmínky dotace, kdy cílem je získání nejvyšší možné výše podpory. Jsme si vědomi, že hodnoty jsou nastaveny přísně, nicméně je to nezbytné. Při rychlém průzkumu nejsou však námi požadované hodnoty nedosažitelné. Doporučujeme poptat výrobce, kteří se specializují na dodávky pro pasivní domy, kde tyto hodnoty jsou běžně navrhovány. Pro příklad uvádíme Thermont, Schüco, Internorm atd.