

Zadavatel: Městská část Praha-Kolovraty
doručovací adresa: Praha-Kolovraty, Kolovraty, Mírová 364/34
zastoupený Mgr. Antonínem Klecandou, starostou
IČO: 00240346

Veřejná ZAKÁZKA:
„Kolovraty - dostupné bydlení“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.

Výše uvedený zadavatel Vám dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 zákona k veřejné zakázce vyhlášené pod názvem „**Kolovraty - dostupné bydlení**“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

1/ U plastových oken je zmínka o skle HEAT Mirror , je možné přesně specifikovat požadavky na sklo pro jednotlivé výrobky?

2/ Od pol.003C – jsou tam dle nákresu fixy, ale v poznámce u jednoho z těchto fixů je, že to slouží jako vchod. Je možné prověřit a sjednotit PD a VV?

3/ Žádáme o upřesnění vnitřních dveří:

- typ kování – ve VV je štít a v tabulce je kování Kvadra a ta je pouze rozetová?
- v tabulce u dveří je dekor světlý Dub, ve VV je u některých folie a nebo CPL
- u zárubní je barva Antracit jak u dřevěných tak i ocelových – bud tedy nátěr RAL
- ve VV je požadavek na dveře 1970-2100 – který rozměr se má nacenit?
- je požadavek na bezfalcové dveře ale panty jsou v tabulce na dveře s polodrážkou – co tedy platí?
- ve VV je samozavírač zlatá- bronz?
- u kování v tabulce je barva kování – antracit?
- Máme se řídit VV nebo tabulkou?

4/ U SO zeleň a výsadba chybí samostatné položkové výkazy výměr pro ocenění. Položka „soubor“ není možné jednoznačně a správně ocenit.

5/ Pro kuchyňské linky je v příloze cenová nabídka fa „IKEA“, máme tuto cenu brát jako závaznou?

6/ Skleněná střecha je uvažována jako samonosná a nebo bude ještě pod ní ocelová konstrukce? Ta ve výkazu výměr není.

Odpověď:

Ad 1) Požadavky za vlastnosti zasklení jsou definovány tabulkou oken a VV.

Ad 2)

- a) Platí část interiéru, tedy kování je Sapeli Praktik 04. Uvedený výrobce slouží jen jako vzor a je možné ho nahradit výrobky srovnatelných vlastností.
- b) Platí tabulka dveří.
- c) Ano, bude nátěr RAL.
- d) Výška je specifikována tabulkou dveří.
- e) Křídla jsou hladká bezfalcová a stejně tak musí být použito kování pro bezfalcová křídla (křídla bez polodrážky).
- f) Platí barva kování antracit.
- g) Platí část interiéru, tedy kování je Sapeli Praktik 04. Uvedený výrobce slouží jen jako vzor a je možné ho nahradit výrobky srovnatelných vlastností.

Ad 3) Položka O003C jsou dvoukřídlé otvíravé dveře.

Ad 4) Viz předchozí Vysvětlení zadávací dokumentace na tentýž dotaz.

Ad 5) Ne, uvedený výrobce slouží jen jako vzor a je možné ho nahradit výrobky srovnatelných vlastností. Zadavatel specifikací konkrétního typu a výrobce v souladu s ustanovením §89 z.č. 134/2016 Sb., v platném znění, tímto dále doplňuje a upřesňuje specifikaci požadovaných technických parametrů a vlastností této položky, zejména rozměry, kvalitativní hladinu, tvarové a materiálové řešení apod. Cílem doplnění definice je poskytnout dodavateli jistotu při oceňování díla. Dodavatel je oprávněn tuto položku nahradit alternativním výrobkem / typem, který splňuje parametry a vlastnosti požadované zadávací dokumentací, projektovou dokumentací vč uvedených příkladů, fotografií a odkazů na konkrétní výrobky sloužící jako reference a výkazem výměr jako celkem. Konkrétní typ a výrobce kování slouží pouze jako vzor.

Ad 6) Skleněná střecha je uvažována s ocelovou konstrukcí, jak je vidět z výkresů. Ve VV se vyskytuje

259	K	7679954	Montáž ocelových konstrukcí bez rozdílů váhy, vč. povrchových úprav, specifikace dle PD	t	8,252	60 000,00	495 120,00	vlastní
-----	---	---------	---	---	-------	-----------	------------	---------

S pozdravem

Městská část Praha-Kolovraty
v.z. Mgr. Šárka Hájková, EVRI 2004 s.r.o.