

Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty.

Dle vyhl. 34/2016 Sb. k zákonu č. 320/2015 Sb. o požární ochraně a TPK 01-01.

Číslo zprávy: Č.J. 1/ŠKB/2022 ZSSC- B

Datum vystavení zprávy: 28.11.2022

Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty: 28.11.2022

Údaje o oprávněné osobě: ŠTEFAN BENKO – KOMINICTVÍ, SELSKÁ 2/83, 614 00, BRNO

Název, adresa a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: ŠTEFAN BENKO - KOMINICTVÍ,
SELSKÁ 2/83, 614 00, BRNO, IČ: 756 55 471

Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: Ž/1455/3/2009 LS

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:
TYRŠOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO KULDOVA 38, KULDOVA 734/38, BRNO 615 00. IČ:48511111

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinových cest:

TYRŠOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO KULDOVA 38, KULDOVA 734/38, BRNO 615 00. IČ:48511111

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinových cest:

KULDOVA 734/38, BRNO 615 00

Specifikace spalinové cesty:

Komín zděný dodatečně vyvložkován AC komínovou vložkou přetlakově těsnou DN 100 mm, založenou na patní koleno 1 NP technická místnost školy. Stavební výška komínu 16 metrů, účinná výška 14 metrů. Spalinová cesta je ukončena systémovou koncovkou a límcem proti zatékání. Kouřovod je zhotoven z jednovrstvých nerezových komponentů DN 100 mm, o rozvinuté délce 1,8 metru. Kouřovod je uhýbaný 2 x 90° kolenem. Kouřovod má zhotoven revizní otvor pro kontrolu. Přívod spalovacího vzduchu je zajištěn samostatným potrubím z fasády budovy DN 100 mm.

Spotřebič:

Plynový zásobníkový ohřívač TUV: QUANTUM Q7EU-VENT-C, RV: 2020, výrobní číslo: K37016, výkon: 20,8 KW, SH: 80/80 mm. Spotřebič je s nuceným odtažením spalin do volného ovzduší kategorie C – přetlak, palivo: zemní plyn, provoz: celoroční.

Umístění: 1NP- technická místnost (za keramickou dílnou.)

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty: 153/2020/RZ-B, ze dne 05.11.2020, RTSC- Jaromír Pohlodek.

Zjištěné nedostatky odstraněné na místě: Bez zjevných závad.

Zjištěné nedostatky které nelze odstranit na místě: Bez zjevných závad.

Termín odstranění nedostatků: -----

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

Podpis a razítko oprávněné osoby

KOMINICTVÍ
ŠTEFAN BENKO
IČO: 756 55 471
TEL: 732 163 170