Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Výzva k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci veřejné zakázky

„Ateliér ZUŠ, Štětí"

– DODATEČNÁ INFORMACE č. 6.

V souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se zadávacími podmínkami poskytujeme uchazečům níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Uchazečem o veřejnou zakázku byl vznesen níže uvedený dotaz:

Žádáme Vás tímto o informaci, zda je nutné dodržet požadavek na střešní okna Ug=0,6 a automatický systém otevírání typu Velux Integra pro všechna osazovaná okna.

Odpověď zadavatele:

Ateliér ZUŠ, na pozemku parc. č. 484/1 a 484/3, v obci Štětí, k. ú. Štětí I, je navržen v nízkoenergetickém standardu, obalové průsvitné a neprůsvitné konstrukce jsou navržené na doporučené hodnoty dle normy ČSN 73 0540-2 a na základě doporučení architekta objektu, který uvádí ve studii Ateliéru ZUŠ hodnotu prostupu tepla celého okna max 0,9 W/(m2.K).

V průkazu energetické náročnosti objektu se uvažuje s hodnotou prostupu tepla celkového okna 0,8W/(m2.K). (Uglass=0,6 W/(m2.K), Uframe=0,9 W/(m2.K)).

Nedoporučujeme hodnotu součinitele prostupu tepla zhoršovat.

Otevírání všech střešních oken požadujeme zachovat z důvodů nárazového větrání, údržby a čištění.

Automatický systém může byt zaměněn za jiného výrobce se stejným funkčním rozsahem (dálkové ovládání).

Všichni oslovení uchazeči a uchazeči, kteří se již přihlásili do výběrového řízení obdrží dodatečnou informaci č. 6 písemně datovou schránkou nebo poštou. Dodatečná informace č. 6 je rovněž zveřejněna na webu města i na profilu zadavatele. Dnem doručení dodatečné informace č. 6 uchazečům je den zveřejnění dodatečné informace č. 6 na profilu zadavatele.

Ve Štětí dne 6. 4. 2016

Město ŠTĚTÍ
411 08
Okres Litoměřice

.....
Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta