

Dotazy na zadavatele týkající se veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Vedlejší“, uveřejněné na věstníku veřejných zakázek dne 23.12.2013.

Dotaz č.2a) :

prosím o upřesnění pol. č. 8 ve výkazu ZŠ Vedlejší - Blok D – úprava interiéru:

8. Přeložení rozvodů ÚT do podlahy kpl 1

V dokumentaci není jasné čeho se týká, kolik metrů, jaká světlost trubek.....

Odpověď zadavatele k dotazu č.2a) :

Jedná se o rozvody topení vedené nad podlahou, které bude po vyřezání dveřního otvoru nutné přerušit a svézt pod podlahu. 1/2“ Jedná se o čtyři kusy o délce 1,5 m v místě osazení nových dveří viz výkres č. 102 (označeno červenou šipkou) a pohled na fasádu jižní, výkres č. 108.

Dotaz č.2b) :

v tabulkách plastových výrobků pod ozn. 02. X je uvedeno 4 ks oken (blok „D“) a ve výkazu výměr je položka:

Okno plastové - 6-ti komorové bílé 2400/2400 mm, D+M 2 ks.

Co platí?

Odpověď zadavatele k dotazu č.2b) :

Platí výkaz výměr

V Brně dne 17.1.2014

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB