

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**VELKÉ NĚMČICE - SO 01:
CYKLOSTEZKA HC1**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Podle TZ str. 4 se má provádět obrusná vrstva komunikace z ACO 11, avšak v Soupise prací je položka 577133111 pro ACO 8. Vysvětlí zadavatel rozpor?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že platí výkresová část a výkaz výměr, tedy ACO 8.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V soupise prací (dále také SP) je položka 121151125 (skrývka ornice tl.300mm) 3 130m² (939m³), avšak v soupise prací chybí položky na dopravu na i z meziskládky a nakládání (za předpokladu, že zemina bude použita na zpětné ohumusování, jinak chybí v rozpočtu navíc poplatek za skládku).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že je navázáno na položku č.16 / 181351113, kde je uvedeno rozprostření v okolí stavby včetně části materiálu, která se použije na zpětné použití k ohumusování

V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek, b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V SP je položka 171151103 Uložení sypaniny do násypů, avšak v SP chybí položka pro nákup zeminy vhodné do násypu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že projekt předpokládá použití zeminy vytěžené v rámci zemních prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V SP je položka 569903311, v SP chybí nákup zeminy (pokud má být budována z nového materiálu), případně odvoz na/z meziskládky, nakládání a úprava bilance poplatku za skládku.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že vše je součástí této položky.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 3. 2025 do 10:00 hodin.**

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele