

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce s názvem

„Stavební úpravy místní komunikace v ul. Na Skupici a Na Kopečku, Poděbrady“

Zadavatel k dotazům dodavatelů poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1: V předložených výkazech výměr jsou položky 113177, 113327 a 113534 (viz přílohy). Jedná se o odstranění ploch z dlažebních kostek, odstranění podkladů zpevněných ploch a odstranění kamenných obrubníků. V doplňkovém textu položek je uvedeno, že neobsahují poplatky za skládky. Ve výkazech výměr, ale položky na skládkovné těchto položek chybí.

Upraví zadavatel výkaz výměr o chybějící položky nebo doplní jak a kam má být tento materiál odvezen a uskladněn?

Odpověď:

Zadavatel upravil Přílohu č. 2 – výkaz výměr, přičemž pořadová čísla položek jsou barevně žlutě označena a provedené úpravy jsou označeny červeným písmem. U 2 položek byla upravena výměra, u některých dalších byly upraveny názvy položek a dále doplňkové texty položek. Rozsahu úprav:

SO 01 – Komunikace ul. Na Kopečku

Změna výměry:

Položka 5 - POPLATKY ZA SKLÁDKU – vytěžené zeminy a horniny

Doplnění textů položky a změny doplňkového textu položek (písmo červeně označeno)

Položky č. 14, 38, 39, 40, 41, 42, 51 a 52.

SO 02 – Komunikace ul. Na Skupici

Změna výměry:

Položka 5 - POPLATKY ZA SKLÁDKU – vytěžené zeminy a horniny

Doplnění textů položky a změny doplňkového textu položek (písmo červeně označeno)

Položky č. 14, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60 a 61.

Dotaz č. 2:

Při zpracovávání cenové nabídky jsme zjistili nejasnosti mezi výkazem výměr nesrovnalosti ve výkazu výměr. Jedná se o tyto níže uvedené položky;

ul. Na Kopečku

1) V pol.č.38, 39 a 40 má být zahrnuta i dodávka dlažebního materiálu. Není zcela zřejmé zda budou použity žulové kostky nové nebo se částečně použijí žulové kostky vybourané ze stávající komunikace, které se mají dle pol.č. 14 odvážet do 16km bez poplatku za uložení? Žádáme o upřesnění.

Zodpovězeno v rámci dotazu č. 1.

2) V pol.č.51 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ má být zahrnuta i dodávka betonových obrubníků? Nemají být použity obrubníky kamenné a pokud ano tak budou nové nebo použity částečně i zbourané stávající obrubníky, které se odvázejí do 5km bez poplatku za uložení? Žádáme o upřesnění.

SO 01 – Komunikace ul. Na Kopečku

Doplnění textu položky a změna doplňkového textu (písmo červeně označeno) u položky č. 51 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ.

3) Žádáme o upřesnění jako nové žulové kostky budou použity - řezané či štípané?

SO 01 – Komunikace ul. Na Kopečku

Zadavatel upřesňuje – žulová kostka řezaná.

Upraveno v doplňkovém textu položky č. 39 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA (100% NÁKUP).

Upraveno v doplňkovém textu položky č. 40 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA (100% NÁKUP - 50% barva šedá, 50% barva bílá).

4) Pol.č.31 zahrnuje trativod z potrubí PVC DN 150. V projektové dokumentaci (technická zpráva a vzorový příčný řez) je uvedeno potrubí PVC DN 110. Žádáme o upřesnění jaké potrubí bude použito.

SO 01 – Komunikace ul. Na Kopečku

Oprava doplňkového textu položek č. 31 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I. Položka č. 31 zahrnuje trativod z potrubí PVC DN 110.

SO 02 – Komunikace ul. Na Skupici

Oprava doplňkového textu položek č. 31 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I. Položka č. 31 zahrnuje trativod z potrubí PVC DN 110.

ul. Na Skupici

1) Ve výkazu výměr chybí položka týkající se ohraničení varovného pásu ve vjezdech betonovou dlažbou s rovnou hranou. Nebo bude ve vjezdech použita dlažba betonová 100x200x80 přírodní s rovnou hranou? Žádáme o upřesnění či doplnění.

SO 02 – Komunikace ul. Na Skupici

Položka 44 – byla upravena výměra a následně doplněna položka č. 44.1 s názvem KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH ROVNÁ TL 60MM DO LOŽE Z KAM (100% NÁKUP).

Položka 45 – byla upravena výměra a následně doplněna položka č. 45.1 s názvem KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH ROVNÁ TL 80MM DO LOŽE Z KAM (100% NÁKUP).

Zadavatel vydal novou přílohu č.2 s názvem **NOVÁ Příloha č. 2 Výkaz výměr**. Pořadové číslo položek dotčených změnou je barevně žlutě označeno, další provedené úpravy jsou označeny červenou barvou písma. Účastníci jsou povinni pro stanovení nabídkové ceny použít tuto novou přílohu. Nabídka, součástí které bude původní příloha č. 2, může být ze zadávacího řízení vyloučena.

Zadavatel s ohledem na úpravu Přílohy č. 2 Výkaz výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na **2.3.2026** v 10:00 hodin.

V Poděbradech dne 19.2.2026

JUDr. Tatiana
Jirásková

Digitálně podepsal
JUDr. Tatiana Jirásková
Datum: 2026.02.19
11:43:36 +01'00'

Město Poděbrady
zastoupeno JUDr. Tatianou Jiráskovou