

Od: STRABAG a.s. - David Müller

Odesláno: čtvrtek 16. října 2025 15:43

Pro: Obec Petrohrad

Předmět: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz 1 : Výkaz výměr obsahuje položku 34 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového o výměře 288 m a k tomu příslušnou specifikaci 35 59217031 Obrubník silniční betonový 1000*150*250 mm o výměře 149,940 m Může Zadavatel vysvětlit tento rozpor ?

Dotaz 2 : K zakázce existuje velmi zjednodušená PD. Technická zpráva nikde nezmiňuje provedení plochy z vegetačních tvárnic ani jiných dlažeb. Koordinační situace uvádí v legendě zatravnovací dlažbu tl. 80 mm, barva šedá. Tedy dlažbu s otvory pro zeminu a následné zatravnění Výkaz výměr v položce 28 uvádí kladení dlažby z vegetačních tvárnic s vyplněním vegetačních otvorů. Příslušná specifikace však uvádí v položce 29 vegetační dlažbu 170*170 mm, tl. 80 barevnou. Může Zadavatel vysvětlit, zda požaduje provedení z vegetačních tvárnic s otvory pro vyplnění zeminou a zatravněním, které se však dodávají v min. rozměrech 350*450 nebo 400*600mm ? Nebo požaduje provedení z dlažeb pouze se zvětšenými distančními spárami vyplněnými kamenivem, obdobně jako je např. typ ERBO výrobce CS BETON ? Upřesní Zadavatel také požadovanou barvu?

Dotaz 3 : Koordinační situace znázorňuje žlutě plocha pro provedení dlažby pojezdové 100*200*80 mm šedé Výkaz výměr obsahuje položky 26 pro pokládku a 27 specifikaci pro dlažbu tl. 60 mm. Výměra položek 4,5 m2 rozhodně neodpovídá koordinační situaci. Může Zadavatel upřesnit požadovanou dlažbu a rozměry požadované úpravy ?

Dotaz 4 : Koordinační situace znázorňuje světle šedě plochu pro provedení betonové dlažby (kamenné) 100*200 mm, tl. 60 mm, barva šedá Výkaz výměr však žádnou takovou položku neobsahuje. Nemluvě o matoucím požadavku na materiál dlažby. Je možné, že tato dlažba je zamýšlena v položkách 26 a 27 výkazu výměr, to by ovšem chyběly položky pro provedení žlutě vyznačené plochy. Může Zadavatel celkově objasnit požadavky na dlažby a jejich výměry ?

Zakázka:

Oprava místní komunikace, Bílenec

Od: Obec Petrohrad - Jitka Dondová**Odesláno:** úterý 21. října 2025 11:15**Pro:** STRABAG a.s.**Předmět:** RE: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace**Přílohy:**

📎 C.03 koordinační situace.pdf (/ezakazky/aCatg7mZ/downloadzpravapriloha/243279ae-d485-4735-aa4d-59a1deb8e5f6)

📎 D.1.1.2 situace.pdf (/ezakazky/aCatg7mZ/downloadzpravapriloha/28e06b76-9530-4dc9-a8ca-7439c137cceb)

📎 DSGN_01 - Oprava místní komunikace, Bílenec [zadání].xlsx
(/ezakazky/aCatg7mZ/downloadzpravapriloha/d20c6d1c-9ec8-4fab-b0c5-68b0938b7251)

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.1 - výměra opravena

Dotaz č.2 - Bude použita dlažba zatravňovací o formátu 170x170 mm, dle TZ s výplní kamenivem frakce 4/8. v TZ je uvedena i ilustrační fotografie dlažby

Dotaz č.3 - Opraveno

Dotaz č.4 - Došlo k opravě výkazu výměr. Bude použito i zatravňovací dlažby formátu 170x170 mm a i pojezdové dlažby formátu 200/100 mm

Chatovat s AI asistentem

