

Dodatečné informace 2 (26.11.2019):

Info v těchto bodech, které nejsou z projektu jasné:

- demontáže stávajícího topného systému a kotelny - to si dělá objednatel sám, nebo je tam vůbec nějaké, když je to rekonstrukce?

- Demontáž stávajícího systému není nutná.

- elektro práce pro kotelnu - kabeláže беру, že jsou v ceně v rámci rozpočtu, ale silové napojení kotelny a napojení silové napojení Danfoss prvků k radiátorům - to tam vůbec není. Bude doložena revize elektro silových rozvodů pro spuštění kotelny?

- Bude doložena revize před spuštěním kotelny.

- plyn pro kotle a odvětrání plynu? To je stávající, nebo zde chybí? Bude doložena revize plynu pro spuštění kotelny?

- Revize je k dispozici před podpisem smlouvy.

- sekání drážek? Prosím o dopřesnění, kolik m se zasekává? Dále nikde není zahrnuto zapravení po sekání - to je v položce nebo si to objednatel dělá sám?

- Sekání a zapravení realizuje zadavatel.

- komín od kotlů jde vnitřní části, nebo venkovní?

- Venkovní.

-provětrávání prostoru kotelny pro přísun čerstvého vzduchu pro spalování kotlu je zaručeno VZT, nebo je to stávající?

- Není předmětem zakázky

-teplá užitková voda je jen mezi kotlem a bojlerem (nepřímoohříváním), ale pokračováním teplé vody dále - dělá objednatel sám?

- Není předmětem zakázky

- Jestli ano, tak jak se má zaručit termín do 31.12.2019, když nebude odběr teplé vody a nemáme to jak vyzkoušet?

- Odběr teplé vody je zajištěn a je ho jak vyzkoušet.