

Projektant stavební části: PIK Vítek Inženýrská a projektová kancelář

Projektant profese: Vojáček VV s.r.o. - Ing.. Jan Vojáček

Zak.č. 13-013/01 aktualizace 20-12/01

Investor : Obec Jeneč

JENEČ

ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV

projektová dokumentace pro provedení stavby

ČÁST

D1.4.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VZDUCHOTECHNIKA

D1.4.4.c) Seznam strojů a zařízení

Specifikace

Datum: říjen 2020

Řádek	Název-rozměr	m.j.	Počet m.j.
1	Zařízení č. 1A Kalová jímka KJ1-odvod vzduchu		
2	ventilátor plastový, chemicky odolný, nevýbušné provedení 1,85 kW, 2 860 ot/min 650 m3/h 1 940 Pa vč. příslušenství v sestavě:	kpl	1
3	• Přejchod PVC D160/200	ks	2
4	• Tlumící vložka , spony, izolátor chvění	kpl	1
5	• Stolička ventilátoru	kpl	1
6	Vzduchotechnické potrubí PVC D 200 přímé	bm	12
7	Koleno PVC D 200/90	ks	5
8	T kus PVC D 200/90	ks	4
9	Zpětná klapka D200	ks	1
10	Zařízení 1B Kalová jímka KJ1-1.přívod vzduchu		
11	Ventilační hlavice PVC D 200 s mřížkou	ks	1
12	Zpětná klapka D200	ks	1
13	Vzduchotechnické potrubí PVC D 200 přímé	bm	5
14	Koleno PVC D 200/90	ks	1
15	Zařízení 1C Kalová jímka KJ1-2.přívod vzduchu		
16	Ventilační hlavice PVC D 200 s mřížkou	ks	1
17	Zpětná klapka D200	ks	1
18	Vzduchotechnické potrubí PVC D 200 přímé	bm	5
19	Koleno PVC D 200/90	ks	1
20	Zařízení 2A Kalová jímka KJ2 + Výrovnávací nádrž VN-odvod vzduchu		
21	ventilátor plastový, chemicky odolný, nevýbušné provedení 1,85 kW, 2 860 ot/min 650 m3/h 1 940 Pa vč. příslušenství v sestavě:	kpl	1
22	• Přejchod PVC D160/200	ks	2
23	• Tlumící vložka , spony, izolátor chvění	kpl	1
24	• Stolička ventilátoru	kpl	1
25	Vzduchotechnické potrubí PVC D 200 přímé	bm	36
26	Koleno PVC D 200/90	ks	8
27	T kus PVC D 200/90	ks	1
28	Zpětná klapka D200	ks	1
29	Zařízení 2B Výrovnávací nádrž VN-přívod vzduchu		
30	Ventilační hlavice PVC D 200 s mřížkou	ks	1
31	Zpětná klapka D200	ks	1
32	Vzduchotechnické potrubí PVC D 200 přímé	bm	5

33	Koleno PVC D 200/90	ks	1
34	Zařízení 2C Kalová jímka KJ2-přívod vzduchu		
35	Ventilační hlavice PVC D 200 s mřížkou	ks	1
36	Zpětná klapka D200	ks	1
37	Vzduchotechnické potrubí PVC D 200 přímé	bm	5
38	Koleno PVC D 200/90	ks	1
39	Zařízení 3A LISOVNA A SKLAD KALU -odvod vzduchu		
40	Ventilátor plastový, chemicky odolný, nevýbušné provedení 1,85 kW, 2 860 ot/min 650 m3/h 1 940 Pa vč. příslušenství v sestavě:	kpl	1
41	• Přechod PVC D160/200	ks	2
42	• Tlumící vložka , spony, izolátor chvění	kpl	1
43	• Stolička ventilátoru	kpl	1
44	Vzduchotechnické potrubí PVC D 200 přímé	bm	15
45	Koleno PVC D 200/90	ks	4
46	T kus PVC D 200/90	ks	4
47	Zařízení 3B LISOVNA-přívod vzduchu		
48	Ventilační hlavice PVC D 200 s mřížkou	ks	1
49	Zpětná klapka D200	ks	1
50	Vzduchotechnické potrubí PVC D 200 přímé	bm	2
51	Koleno PVC D 200/90	ks	1
52	Zařízení 3C SKLAD KALU-přívod vzduchu		
53	Ventilační hlavice PVC D 200 s mřížkou	ks	1
54	Zpětná klapka D200	ks	1
55	Vzduchotechnické potrubí PVC D 200 přímé	bm	2
56	Koleno PVC D 200/90	ks	1
57	Zařízení 4A dmychárna- odvod vzduchu		
58	Ventilátor nevýbušné provedení 0,125 kW, 1000 m3/h 70 Pa vč. příslušenství v sestavě:	ks	1
59	Protihluková žaluzie 500 x 500		
60	Zařízení 4B dmychárna- přívod vzduchu		
61	Protihluková žaluzie 500 x 500	ks	1
62	Zařízení 5 kalová a vyrovnávací nádrž- odvod vzduchu		
63	Vzduchotechnické potrubí PVC D 100 přímé	bm	12
64	Ruční uzávěr do potrubí DN 200	ks	2

- konec SSZ -