

AP INVESTING, s.r.o.**Palackého 12****61200 Brno**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR957/002842/2025	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM 29.04.2025
VYŘIZUJE DiS. Mazánová Veronika	TELEFON 725 257 502	GSM	FAX
			E-MAIL Veronika.Mazanova@lesycr.cz

**Vyjádření správce toků: „Sušice – odkanalizování obce“**

Účel: DPOS
Zpracovatel: AQUA PROCON s.r.o.
Investor: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Výše uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy Lesů České republiky, s. p., Správy toků-oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, pracoviště Buchlovice, pověřeným správou vodního toku Jankovický potok, IDVT 10206092 ČHP 4-13-01-0620.

Stavba řeší vybudování kanalizačního sběrače stoka „C“, vedoucí v místní komunikaci a postupně jsou do něj zaústěny stoky A a B.

Návrh odpadních vod na nátok do OK je $Q_s = 394,23$ l/s s dobou trvání 15 min. Voda začne přepadat v odlehčovací komoře při přítoku 65 l/s, tlaková kapacita škrťací trati je 69 l/s. Nadbytek odpadních vod tedy 325,23 l/s je vypouštěn do recipientu Jankovického potoka přes odlehčovací komoru, která svým umístěním bude sloužit i jako bezpečnostní přeliv v případě naplnění akumulačního prostoru potrubí při výpadku elektrické energie.

**Správce vodního toku souhlasí s výše uvedeným záměrem.**

1. Zaústění a odtok splaškových vod z ČOV budou řešeny v souladu se současně platnou legislativou.
2. Vyústění objekt do vodního toku (dále jen VT) bude opevněn a osazen tak, aby spodní hrana potrubí byla min. 50 cm nad stávajícím dnem VT.
3. Vyústění objekt nebude zasahovat do průtočného profilu VT.
4. Vyústění objekt bude v majetku investora s povinností pravidelné údržby.
5. Upozorňujeme, že vodní tok Jankovický potok IDVT 10206092 je veden jako přirozený vodní tok, který se samovolně vyvíjí. Vlastník přilehlé stavby sousedící s přirozeným korytem vodního toku je povinen dbát o statickou bezpečnost a celkovou údržbu dle vodní zákon 254/2001 Sb. §52., odst. 2.
6. Vyústění objekt bude v majetku investora s povinností pravidelné údržby.

7. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
8. Požadujeme, aby práce byly v souladu s normou ČSN 752130 Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením (krytí, souběhy, chráničky).
9. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál a stavební materiál nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
10. Započetí stavebních prací bude min. 5 pracovních dnů předem telefonicky ohlášeno na tel. 725 257 502, Veronika Mazánová.
11. Přímý správce bude přizván min. v pětidenním časovém předstihu k závěrečné kontrolní prohlídce výústního objektu před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Vzhledem k tomu, že stavbou – výústní objekt z odlehčovací komory je na pozemku p.č. 741 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště se kterým má právo hospodařit Lesy České republiky, s. p., bude před zahájením stavby uzavřen smluvní vztah mezi Lesy České republiky, s.p. a investorem. Pro další jednání ve věci uzavření smluv kontaktujte referenta pozemkové evidence pana Viktora Dvořáčka (tel.: 956 957 211, 724 623 849; email: viktor.dvoracek@lesyycr.cz).

Upozorňujeme na fakt, že se předmětná stavba může nacházet v záplavovém území. Vzhledem k tomu **nebudou** Lesy České republiky, s.p. zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při průchodu velkých vod. Vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržovat svůj majetek v takovém stavu, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod a to i v případě povodní (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů §52, §85).

Výše uvedené vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

S pozdravem

Ing. David Smítka



Digitální podpis:
29.04.2025 15:42:07

Ing. David Smítka

Technik vodního hospodářství, oblast povodí Moravy,