

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

ŘSZKUH/05833/25-236

VYŘIZUJE/LINKA

Dostálek/572434236

DNE

20. 5. 2025

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 768/12
612 00 BRNO

Vyjádření k PD na stavbu „Sušice – Odkanalizování obce“

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen ŘSZK) se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, oprávněné k hospodaření se svěřeným majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdrželo dne 17. 4. 2025 žádost společnosti AQUA PROCON s.r.o., s místem trvalého bydliště Palackého třída 768/12, Brno, PSČ 612 00, která zastupuje stavebníka stavby společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, o vyjádření k PD na stavbu „**Sušice – Odkanalizování obce**“ (dále jen stavba).

Předmětná stavba spočívá v realizaci kanalizační stoky, která bude provedena mimo jiné i zásahem do silničního tělesa silnice III/42822, v uzlovém staničení km 1,811 - 2,004, v uzlovém úseku „Sušice“, a také křížením kanalizačního výtlačku, který bude proveden protlakem. To vše na pozemcích p. č. 432/1 a p. č. 432/25 v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště a v obci Sušice a p. č. 1575 v k. ú. a v obci Huštěnovice. Tyto pozemky je ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK (dále jen pozemky).

ŘSZK k předmětné žádosti sděluje, že s umístěním a provedením stavby **souhlasí** za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

1. Oprava silnice III/42822 bude provedena bezprostředně po provedení kanalizační stoky. Výkop bude zasypán štěrkodrtí frakce 0–63 hutněnou po vrstvách tl. 15–20 cm po úroveň zemní pláně. Následně jednotlivé vrstvy vozovky silnice budou provedeny s přesahem 30 cm na každou stranu. Přesný rozsah opravy bude upřesněn pracovníkem ŘSZK na místě samém před provedením poslední vrstvy vozovky.
2. Trasa kanalizačního výtlačku bude křížit silnici III/42822. Křížení bude provedeno protlakem pod silnicí III/42822, v min. hloubce 1,2 m pod niveletou silnice.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC
ZLÍNSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Jarošov 514
686 11 Uh. Hradiště
tel: 572 434 231
www.rszk.cz

3. Zásah do vozovky silnice III/42822 nesmí být prováděn v zimním období, které se datuje od 1. 11. do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
4. **Před zahájením stavby požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště, což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu.**
5. Vzhledem k tomu, že dojde ke zúžení průjezdního profilu vozovky výše uvedeného úseku silnice III/42822 dotčeného předmětnou stavbou, má ŘSZK právo na finanční náhradu za dočasný zábor (omezení užívání) silničního tělesa. Úhrada bude vyčíslena ŘSZK dle „Sazebníku ŘSZK“ ve výši: (provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních: omezení dopravy – zábor jízdního pruhu bez zásahu: 20,- Kč/m2/den + DPH), a to za dobu ode dne protokolárního předání části příslušného úseku silničního tělesa a pozemku před zahájením stavby do doby uvedení silnice do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět ze strany ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.
6. Stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese. Po ukončení prací bude silniční těleso uvedeno do odpovídajícího stavu, upraveno a řádně vyčištěno.
7. V souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je stavebník povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti. Po ukončení prací bude silniční pozemek a těleso uvedeno do odpovídajícího stavu, upraveno a řádně vyčištěno.
8. Případné změny oproti předložené PD požadujeme předložit k vyjádření.

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
oddělení majetkové správy
Jarošov 514, 686 11 Uh. HRADISTĚ

Ing. Jakub Dostálek
vedoucí oddělení