



Dne: 02.05.2025

Vaše
značka:

Naše
značka: RSD-372060/2024-5

Vyřizuje: Ing.arch. Juříková Silvie
tel.: +420954917470
e-mail: silvie.jurikova@rsd.cz

AQUA PROCON s.r.o.
Ing. Monika Fazekas
Palackého třída 768/12
612 00 Brno

Vyjádření k projektové dokumentaci k povolení záměru stavby: Sušice – Odkanalizování obce

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Zlín (dále jen „ŘSD“) dne 03.03.2025 obdrželo datovou schránkou žádost společnosti AQUA PROCON s.r.o. o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „Sušice – odkanalizování obce“ (dále jen „Stavba“) umístěnou v ochranném pásmu dálnice D55, 5507 Babice – Staré Město mezi km 9,357 – 9,980, trasování kanalizace je vedeno pod mostem dálnice v km 9,990.

- Zpracovatel projektové dokumentace: AQUA PROCON s.r.o., Ing. Monika Fazekas, Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
- Investor: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Dle předložené dokumentace k povolení záměru stavby „Sušice – Odkanalizování obce“ bude provedeno odkanalizování obce Sušice doplněním gravitační stoky C, která podchytí stávající stoky A, B, D a svede odpadní vody do ČS, odkud budou tyto vody čerpány novým výtlačkem „V“ do obce Huštěnovice.

V úseku mezi šachtami ČŠ5 a ČŠ6 kanalizační výtlačk prochází pod mostním tělesem dálnice D55 v místě mezi mostním pilířem a patou svahu. Bezvýkopové křížení dálnice v km 9,980 bude provedeno metodou řízeného horizontálního vrtání s následným zatažením plastové chráničky HDPE 355x21,1 mm SDR17 dl. 59 m. Chránička bude ukončena v koncové jámě protlaku. Krytí chráničky je v místě křížení v hloubce 1,65 m.

Zájmů ŘSD se výše uvedená stavba dotýká v provádění stavebních prací v ochranném pásmu silnice „D55, 5507 Babice – Staré Město“

- Kanalizační výtlačk je veden pod mostem SO 204 v km 9,990.
- Dotčený pozemek ve vlastnictví ŘSD je p. č. 688 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště.
- Dotčené ochranné pásmo dálnice D55, 5507 Babice – Staré Město je mezi km 9,357 – 9,980.

ŘSD, které má právo hospodařit s majetkem státu (dálnice D55) a jako majetkový správce stavbou dotčeného pozemku p. č. 688 v k.ú. Sušice u Uherského Hradiště, **souhlasí se záměrem stavby „Sušice – odkanalizování obce“** v ochranném pásmu dálnice D55, 5507 dle předložené žádosti a projektové dokumentace (datované 10/2024), při dodržení zákona o pozemních komunikacích č.13/1997Sb., v platném znění, a **za následujících podmínek:**

ŘSD – úsek realizace staveb

- Stavba dálnice D55, 5507 je v současné době ve fázi předčasného užívání.
- **Realizace stavby „Sušice – Odkanalizování obce“ je možné až po získání kolaudačního souhlasu stavby dálnice D55, 5507 Babice – Staré Město.** Jakýkoliv stavební zásah v okolí stavby před získáním kolaudačního souhlasu není možný.

ŘSD – úsek majetkoprávní/majetková správa

- Před podáním žádosti o povolení záměru je stavebník povinen uzavřít ke stavbou dotčeným pozemkům ve vlastnictví ČR a právu hospodařit pro ŘSD smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení VB. Součástí žádosti o uzavření smlouvy bude záborový elaborát zpracovaný dle datového předpisu (odkaz: [Datové předpisy - ŘSD s. p.](#)). Kontakt: Ing. Bezděk, +420 602 427 680, lubomir.bezdek@rsd.cz

ŘSD – provozní úsek (budoucí správce dálnice)

- Potrubí bude umístěno ve vzdálenosti min. 2 metry od základové patky pilíře, pod zeleným pásem mezi odlážděními tak, aby při případné budoucí opravě potrubí nebylo nutné při výkopových pracích zasahovat do odláždění mostu.
- Chránička HDPE RC 100 bude umístěna min. 1650 mm pod povrchem.
- Případné změny v PD nebo realizaci budou neprodleně projednány s ŘSD.
- Po získání povolení záměru stavby požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace k vyjádření.
- Zahájení a ukončení stavebních prací v ochranném pásmu dálnice D55 bude investorem akce předem oznámeno ŘSD, a to min. 7 dní před zahájením realizace stavby a ukončení 3 dny před koncem realizace. Kontakt: Ing. Jan Štěpán, +420 722 983 838, jan.stepan@rsd.cz
- Při realizaci nebude zasaženo do tělesa dálnice D55 a nebudou narušeny odtokové poměry dálnice D55 ani narušena konstrukce mostu. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily během nebo po dokončení prací vady, investor akce bezodkladně sjedná nápravu. Postup a rozsah prací bude předem projednán a odsouhlasen majetkovým správcem dálnice.
- Práce budou probíhat tak, aby nedocházelo ke znečištění nebo poškození dálnice. V případě znečištění dálnice je stavebník v souladu s § 28 zák. č. 13/1997 Sb. povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou a uvést tuto dálnici do původního stavu.
- V průběhu realizace stavby nesmí dojít k omezení ani ohrožení provozu na dálnici D55. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby byla zajištěna plná bezpečnost a plynulost provozu.
- Po ukončení stavby nám předá investor geodetické zaměření skutečného provedení celého rozsahu stavby v souřadnicích v digitální formě.

V případě splnění výše uvedených podmínek Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Zlín souhlasí s vydáním povolení záměru pro stavbu „Sušice – Odkanalizování obce“.

S přátelským pozdravem

Digitálně podepsal
Ing. Karel Chudárek
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
20.05.2025 14:45:55



Digitálně podepsal
Ing. Karel Chudárek
Ředitel Správy Zlín ŘSD s. p.



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Na vědomí: AQUA PROCON s.r.o.

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Zlín, Fügnerovo nábř. 5476, Zlín, 760 01

e-mail: posta@rsd.cz

ID: **zjq4rhz**

Adresa sídla organizace:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Zlín

Fügnerovo nábř. 5476

Zlín, 760 01

zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl A, vložka 80478

IČO 65993390
DIČ CZ65993390

+420 954 901 111
www.rsd.cz