

Investor:
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Za Olšávkou 290
68601 Uherské Hradiště

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2025/0711**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Žadatel:

AQUA PROCON s.r.o.

Zuzana Kovářová

Palackého třída 768/12

61200 Brno

Název akce: Sušice - odkanalizování obce

Upřesnění akce: **Předmětná stavba řeší odkanalizování uvedené obce u Uherského Hradiště doplněním nové gravitační stoky C, která podchytí stávající stoky A,B,D a svede odpadní vody do ČS, odkud tyto vody čerpány novým výtlakem do obce Huštěnovice.**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Zájmové území

Obec: **Huštěnovice, Sušice**

Katastr: **Huštěnovice, Sušice u Uherského Hradiště**

Vlastní popis: **Obec Sušice**

Datum vydání vyjádření: **30.04.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **30.04.2026 (12 měsíců)**

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování kanalizačního sběrače stoka „C“, vedoucí v místní komunikaci a postupně jsou do něj zaústěny stoky A a B. Kanalizační sběrač stoka „C“ povede v krajské komunikaci III/42822. Dále kanalizační sběrač „C“ je u autobusové zastávky napojen na stávající stoku „D“ v revizní šachtě Š42, která bude nahrazena šachtou novou. Po trase kanalizačního sběrače „C“ je vybudována odlehčovací komora, která se bude nacházet v místní komunikaci vedle pozemku parc. č. 658. Stoky A a B budou do kanalizačního sběrače zaústěny přes monolitické atypické šachty se sklonem menším 90°. Při dešťových událostech budou neodlehčené vody akumulovány v potrubí a postupně vypouštěny do čerpací stanice. Z čerpací stanice budou odpadní vody přečerpány do kanalizační sítě obce Huštěnovic. Trasa kanalizačního výtlaku povede taktéž v obecních či státních pozemcích. Po trase kanalizačního výtlaku dojde ke křížení budoucí dálnice D/55, krajské komunikace III/42822 a železnice (Huštěnovice, rozc. k žel. st. 0,3). Výtlak bude zaústěn do nové revizní šachty Š27 a přes propojovací potrubí do stávající revizní šachty v Huštěnovicích Š33. V polích, kde to bude možné, bude potrubí uloženo metodou pluhování.

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO SO 01 – Kanalizace gravitační

SO 01.1 Stoka C - SKL DN 600 délky 675,5m, přeložka obecní kanalizace SKL DN 600 délky 23,7m

SO 01.2 Odlehčovací komora - odtok z OK SKL DN 600 délky 81,6m

SO 01.3 Čerpací stanice

SO 02 - Kanalizační výtlak - HDPE d110x10 délky 1234,65m a SKL DN 300 délky 1,65m

SO 03 Přípojka NN

SO 04 Oprava krajských komunikací po překopecích

SO 05 Oprava místních komunikací po překopecích

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PS:

PS 01 Strojně technologická část

PS 02 Elektro technologická část

PS 03 Dispečink a přenos dat

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

Níže uvedené podmínky jsou platné pouze v případě, že naše a. s. bude provozovatelem navrženého prodloužení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací navržené kanalizace pro veřejnou potřebu souhlasí za níže uvedených podmínek:

Výstavba kanalizace musí být v souladu s ČSN 756101.

Uložení potrubí kanalizace musí být dle prováděcích pokynů výrobce.

Revizní šachty prefabrikované budou provedeny dle DIN 4034 včetně dna, stupačky budou dle DIN 1955 tj. ocelové jádro + polyetylenový plášť.

Napojení kanalizace bude provedeno v šachtě do dna. Při realizaci napojení nové kanalizace na stávající revizní šachtu a před záhozem potrubí musí být přizván zástupce provozu kanalizací naší akciové společnosti - pan ing. Černý a pan Hampl tel. čís. 572 530 146.

Na kanalizaci musí být provedena zkouška těsnosti dle zásad ČSN 756909 a to za účasti zástupce budoucího provozovatele a kamerová zkouška s pořízením videozáznamu. Kamerovou zkoušku s pořízením videozáznamu provedou na základě objednávky SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Kanalizace musí být zaměřena v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště.

K datu uvedení kanalizace do provozu musí dodavatel stavby doložit na SVK, a. s. Uh. Hradiště PD dle skutečného provedení, zaměření v digitálním tvaru a videozáznam.

Část elektro:

Požadujeme předání

- Projekt. dokumentaci skutečného provedení
- Výchozí revizní zprávy (elektro a hromosvod)
- Podepsaný protokol o určení vnějších vlivů

Všeobecně:

Před zahájením prací požádá investor SVK, a. s. Uherské Hradiště provoz kanalizací o vytýčení sítí. Vytýčení sítí je prováděno pracovníky provozu vodovodů a provozu kanalizací naší a. s. za úhradu na základě objednávky dodavatele.

Při stavbě požadujeme dodržení všeobecných podmínek - viz samostatná příloha k vyjádření (vytýčení sítí, souběhy, křížení, umístění staveb, odsouhlasení před záhozem, zápis ve stavebním deníku apod.)

Stavba bude prováděna v součinnosti s pracovníky příslušného provozu naší a. s.

Vodovod v obci Huštěnovice není v majetku ani provozování naší a. s.

Vyjádření si vyžádejte u majitele a provozovatele sítí.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.



Digitally signed by Vyjadřovací
služba

DN: SERIALNUMBER=S80286,
CN=Vyjadřovací služba,
OU=Technický útvar, O="Slovácké
vodárny a kanalizace, a.s.",
OID.2.5.4.97=NTRCZ-49453866,
C=CZ

Date: 30.04.2025 12:34:32 +02:00

Přílohy:

počet příloh: 13

souborové přílohy:

- Situace č. 6.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 668810694fb5efaddee861b9486716652f9450a51)
- Situace č. 5.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 32796cb9bcb205ba8702b721bef02684906e50e6)
- Situace č. 4.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: d8af2db3aa1c8f21da563f8d6de419082f5034cc)
- Situace č. 3.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 421d81c4781e565a9c3e2f7d1a4b5b8b3692af54)
- Situace č. 2.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 8b1bb3dbd022010e4792e1fc81182dd9e9946dd7)
- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)
(SHA1: 2796c71586fd3e42c380a4c7a22d7dd5d313293e)
- C.4.1 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 1. ČÁST.pdf (příloha žádosti)
(SHA1: 5f0a4946f8eb5ab8bab602af94feb6f7d3cff88)
- C.4.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 2. ČÁST.pdf (příloha žádosti)
(SHA1: f41cb7a8135904bdb117510df63a661981f2855f)
- C.4.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 3. ČÁST.pdf (příloha žádosti)
(SHA1: 86b519f56438ae12959a12bd265c5c0b5cf5453f)
- C.4.4 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 4. ČÁST.pdf (příloha žádosti)
(SHA1: 6158493e7147ad67d85a1b851f8a5f62913852bc)
- C.4.5 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 5. ČÁST.pdf (příloha žádosti)
(SHA1: e7ae98f5d3bb13ea01223cd0c52ab3a68cd60f90)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: 05f9a6059bd7422afc944926b4bf53141f307d4d)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: bbed9174e1bdd65c6996f2f50dfcb17f28e55e36)