

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (obdržena dne 26. 1. 2024):

Dotaz 1)

Specifikace pro nacenění propojovací kabeláže SKR a elektro pro GT kterou dodáváme je v dokumentaci GT nedostatečná. Chtěli bychom Vás požádat o zabezpečení dokumentu seznamu kabelů (preliminary/typical cable list) dle kterého bude možné přesněji nadefinovat potřebnou kabeláž. Dodavatel GT kabelový seznam určitě má.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že informace a specifikace uvedené v zadávací dokumentaci KNIHA „B“ část B1 – Příloha č. 5 „Podklady od dodávky plynové turbíny“ jsou pro zpracování předběžné nabídky dostačující (zadávací podmínky zadavatel poskytl v podrobnostech nezbytných pro podání předběžné nabídky). Zadavatel předpokládá projednání problematiky propojovací kabeláže SKR a elektro pro PLYNOVOU TURBÍNU v rámci jednání o předběžných nabídkách.

Dotaz 2)

Uvažujeme s vedením všech potrubních tras novým potrubním mostem PS04 v místech stávajícího mostu (lávky) – vstup do HVB. Vzhledem k dispozičnímu uspořádání stávající technologie a potrubních tras, navrhujeme zrušit stávající montážní otvor nacházející se v prostoru vstupu stávající lávky do HVB (řada sloupů 11 – 12, A-B) a využít tento prostor pro umístění nových potrubních tras. Pro nová potrubí uvažujeme využít prostor od kóty cca +16,0 až do +4,0 m. Umožní nám zákazník zrušení montážního otvoru?

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, otvor stávajícího průchodu do HVB (spodní hrana +8,4 m) bude v rámci projektu Demolice (samostatná zakázka, není v rozsahu plnění zhotovitele) zaslepen a následně může být využit pro vedení potrubních tras do HVB. V rámci úprav HVB v rozsahu DÍLA nesmí být dotčeny stávající technologie.

Dotaz 3)

Může nám zákazník poskytnout výkres (dokumentaci) „example of foundation drawing“ – požadavky dodavatele plynové turbíny Siemens na rozměry a výškovou úroveň základu pod plynovou turbínou. Jakou výšku základu požaduje, doporučuje Siemens nad stavební nulou objektu. Výškový rozdíl mezi stavební nulou objektu a „Siemensem uváděné hodnotě „+- 0,0 Top of Foundation“

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že informace a specifikace uvedené v zadávací dokumentaci KNIHA „B“ část B1 – Příloha č. 5 „Podklady od dodávky plynové turbíny“ jsou pro zpracování předběžné nabídky dostačující (zadávací podmínky zadavatel poskytl v podrobnostech nezbytných pro podání předběžné nabídky). Zadavatel předpokládá projednání problematiky výškové úrovně základu pod PLYNOVOU TURBÍNOU v rámci jednání o předběžných nabídkách.

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel

(podepsáno elektronicky)