

Doplňující informace č.4 k výběrovému řízení na zhotovitele stavby:

„ČOV Uherské Hradiště – posílení energetické soběstačnosti“

Zadavatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo zadavatele: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

Na základě dotazu poskytuje zadavatel následující doplňující informace k výběrovému řízení:

Dotaz:

V jedné části dodané dokumentace je uvedeno, že v odběrném místě je měření na VN straně (toto je uvedeno i v SOP). Ve výkazu výměr ovšem požadujete u úpravy odběrného místa pouze proudové měniče s TP 0,5S, není zde specifikováno, jaký mají mít převodový poměr pro správné nacenění. Prosím o přesnou specifikaci. Pokud se jedná o proudové snímače na stranu NN není z PD zřejmé, k čemu se mají tyto snímače použít v rámci elektroměrného rozvaděče. V případě že požadujete úpravu na VN straně, je třeba vyměnit i napěťové transformátory MNT a přesně specifikovat, jaké MTP se mají použít. Děkuje za upřesnění.

Odpověď:

Dle SoP, konkrétně v sekci "Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě Provozovatele DS:" v bodě d) Typ měření: Měření bude nepřímé VN – typ A, provedení odběr – dodávka. Budou použity měřicí transformátory proudu s převodem 10/5. Zadavatel tedy požaduje nacenit tyto transformátory proudu (MTP) s potřebnou kalibrací dle aktuálních připojovacích TP lokálního Distributora.

S pozdravem

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.